



Katowice, dnia 26.06.2024 r.



UNP: KT-24-44083  
KT-ROR-A.213.107.2024.4

### Wykonawcy

W odpowiedzi na otrzymane w dn. 14.06.2024 r. pytania złożone do postępowania na świadczenie przez okres 12 miesięcy usług serwisowych (przeeglądy, konserwacje, naprawy) systemów niskoprądowych, zamontowanych w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, nr spr. KT-ROR-A.213.107.2024, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

#### **Pytanie 1:**

Zwracamy się z prośbą o podanie ilości i typu zainstalowanych urządzeń, które podlegać mają serwisowi.

#### **Odpowiedź:**

Stosownie do zapytania uprzejmie informuję, iż w zapytaniu ofertowym z dnia 12 czerwca 2024 roku zawarto informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oraz systemów. Podanie danych szczegółowych dot. typu zainstalowanych urządzeń ze względów bezpieczeństwa ograniczono do danych zawartych w zapytaniu ofertowym. Zapoznanie ze szczegółami rozwiązań w tym zakresie skutkować może osłabieniem skuteczności systemu bezpieczeństwa informacji. Z uwagi na powyższe podaję dane w postaci ogólnej.

Usługi serwisowe objęte zamówieniem dotyczyć będą systemów :

- 1) zabezpieczeń pożarowych SSP Zettler
- 2) oddymiania D+H,
- 3) alarmowego,
- 4) detekcji gazu CO/LPG,
- 5) kontroli dostępu KD CEMSystems,
- 6) monitoringu (dozoru wizyjnego CCTV),
- 7) Zarządzania Bezpieczeństwem Obiektu (integrujący wszystkie ww. systemy oraz system sygnalizacji włamania i napadu),

Urządzenia, które będą podlegać serwisowi w ramach ww. systemów to:

- centrala systemu SSWiN,
- centrala systemu SSP,
- bramka BMS,
- detektory ruchu dualne: 150 szt.,
- czujki optyczne dymu: 240 szt.,
- ręczne ostrzegacze pożarowe: 27 szt.,
- wskaźniki zadziałania: 29 szt.,
- sygnalizatory optyczno-akustyczne (2 szt.) i akustyczne (10 szt.),
- bezprzewodowe urządzenie programująco-sterujące,
- detektory zalania: 9 szt.,
- detektory CO/LPG: – 5 kpl.,
- kamery: 50 szt.,
- oddymianie: 2 centralki oddymiające, system uruchamiający drzwi ewakuacyjne i klapy systemu oddymiania,
- kontrolery, czytniki (27 szt.), osprzęt drzwiowy systemu.