



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W STASZOWIE**

ul. Szpitalna 37/14, 28 – 200 Staszów tel: 15 8642786, fax: 15 8643996  
e-mail: sekretariat.psse.staszow@sanepid.gov.pl, www.gov.pl/web/psse-staszow

**Staszów, 22.06.2022 r.**

**KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA  
SANITARNEGO W STASZOWIE**

**W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
dla części wodociągu „STASZÓW”,**

**z której zaopatrywane są w wodę miejscowości:**

**miasto Staszów, Kopanina, Wólka Żabna, Czernica, Podmaleniec od posesji Nr  
1 do Nr 8, Dobra od posesji Nr 4 do Nr 96**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie informuje, że w wyniku badań jakości wody z wodociągu „STASZÓW” (w części wodociągu zasilanej z ujęcia w Staszowie – Radzikowie), stwierdzono obecność enterokoków (paciorkowców kałowych) w ilości >96 jtk w 100 ml wody.

**Woda jest nieprzydatna do spożycia.**

**Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych  
(np. mycia podłóg) i splukiwania toalet.**

Z up. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
W STASZOWIE  
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego  
*Ewa Kwaśnik*