



**K O M U N I K A T Nr 17/2022**

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.**

**z dnia 23 listopada 2022 r.**

**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia**

**pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Zespołu Szpitalnego przy**

**ul. Dekerta 1 Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego Spółka z Ograniczoną**

**Odpowiedzialnością ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.**

**zaopatrującego: obiekty użyteczności publicznej (szpital, hotele pracownicze) jak również**

**personel oraz pacjentów szpitala**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem cząstkowym z dnia 23.11.2022r. próbki wody podawanej do sieci, pobranej w dniu 21.11.2022r. z indywidualnego ujęcia wody Zespołu Szpitalnego przy ul. Dekerta 1 Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp. informuje, iż jakość wody podawanej z w/w ujęcia wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) pod względem bakteriologicznym (bakterie grupy coli).

**W związku z powyższym w dniu 23.11.2022r. Szpital został przełączony na sieć wodociągową Miasta Gorzów Wlkp., której woda odpowiada wymaganiom pod względem parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych w ww. rozporządzeniu. Woda może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych.**

**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Gorzowie Wlkp.  
mgr inż. *Dorota Słowińska***