



Radom, dnia 05.07.2024r.

HKN.9011.2.303.2024

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
wydana dla wodociągu publicznego w Jastrzębi

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r. poz. 757)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu nr SB/77726/07/2024 z dnia 02.07.2024r. z badań próbki wody pobranej w dniu 24.06.2024r. z przepompowni Kozłów 1 C gm. Jastrzębia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu
stwierdził

warunkową przydatność wody do spożycia
ze względu na przekroczenia dopuszczalnej liczby bakterii grupy coli w wodzie pochodzącej z w/w
wodociągu publicznego.

Bakterie gr. coli należą do organizmów wskaźnikowych zanieczyszczenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Potencjalnym źródłem powyższych mikroorganizmów w punkcie zgodności może być: nieprawidłowy przebieg procesów uzdatniania i dezynfekcji wody, naruszenie integralności systemu dystrybucyjnego. Obecność bakterii grupy coli w wodzie opuszczającej stację uzdatniania wody oznacza, że procesy uzdatniania wody przebiegały nieprawidłowo i należy podjąć działania mające na celu zbadanie przyczyny skażenia oraz wdrożenie działań naprawczych prowadzących do przywrócenia odpowiedniej jakości wody. Pojawienie się tych bakterii w systemach dystrybucyjnych i zbiornikach wody może świadczyć o namnażaniu się populacji i możliwym wytwarzaniu biofilmu bądź zanieczyszczeniu wody obcym materiałem roślinnym lub glebą.

Otrzymuje:

1. Gmina Jastrzębia
Jastrzębia 110
26-631 Jastrzębia
2. Wójt Gminy Jastrzębia
Jastrzębia 110
26-631 Jastrzębia
3. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Radomiu


Witold Barwicki