

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie

ul. Szosa Połczyńska 1, 78-200 Białogard

NIP 672-17-21-968

Regon 330959170

tel. 94 312 0320

fax: 94 312 03 21

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy : postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na „**Modernizacja kotłowni wraz z instalacją pomp ciepła oraz budową systemu fotowoltaicznego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie przy ul. Szosa Połczyńska 1**” – nr sprawy : 2370.3.2023

Komenda Powiatowa PSP w Białogardzie, Szosa Połczyńska 1, 78-200 Białogard na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) udziela wyjaśnień do zadanych pytań dotyczących treści SWZ :

1. Czy dotychczas pojawiały się na rachunkach opłaty związane z przekroczeniem mocy biernej? (dotyczy Pkt 2.4 załącznika nr 7)

Obecnie na rachunkach nie ma opłat związanych z przekroczeniem mocy biernej. Nie posiadamy instalacji fotowoltaicznej. Posiadamy licznik jednokierunkowy.

2. Czy stosują Państwo obecnie jakieś kompensatory mocy biernej? (dotyczy Pkt 2.4 załącznika nr 7)

Nie stosujemy kompensatorów mocy biernej.

3. Czy mamy uwzględnić kompensację w ofercie czy nie.? Jest to spory koszt mający znaczący wpływ na cenę ostateczną.(dotyczy Pkt 2.4 załącznika nr 7)

Kompensacje proszę uwzględnić w ofercie.

4. Ile osób będzie uczestniczyć szkoleniu? (dotyczy Pkt 1.6 załącznika nr 7)

Przeszkolone mają zostać 3 osoby.

Otrzymują :

1. Oferenci biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa.
3. a/a

Sporządził : ogn. Marcin Rynkiewicz

ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO
Państwowej Straży Pożarnej
w Białogardzie

st. bryg. mgr inż. Jacek Twardoń
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/