



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MAKOWIE MAZOWIECKIM

• tel.: 29 717 13 00

• sekretariat.psse.makow@sanepid.gov.pl

• ul. Adama Mickiewicza 31,
06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki, dnia 27.06.2024 r.

HKN.9027.1.68.2024.GC

Gmina Krasnosielc

ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 757),
- § 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody z dnia 27.06.2024 nr HKL.9052.1290.2024 (cząstkowe) oraz HKL.9052.1291.2024 (cząstkowe) pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 06-300 Ostrów Maz. z punktów zgodności: Przychodnia Lekarska ul. Mostowa 11 w Krasnosielcu i Przedszkole Samorządowe ul. Plac Kościelny 5A w Krasnosielcu wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim
stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego o
produkcji 100-1000 m³/d Krasnosielc

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych w ramach w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego z punktów zgodności: Przychodnia Lekarska ul. Mostowa 11 w Krasnosielcu i Przedszkole Samorządowe ul. Plac Kościelny 5A w Krasnosielcu nr: HKL.9052.1290.2024 (cząstkowe) oraz HKL.9052.1291.2024 (cząstkowe). sporządzonego przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 06-300 Ostrów Maz w zakresie parametrów monitoringu grupy „A”, stwierdzono, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi, ponieważ nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1A Tabela 1 poz. 1 oraz załączniku 1C Tabela 1 poz. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294). W wodzie stwierdzono przekroczenia następującego parametru: Przychodnia Lekarska ul. Mostowa 11 w Krasnosielcu **liczba bakterii grupy coli - wynik badania: 2 jtk/100ml, liczba bakterii Escherichia wynik badania coli 2 jtk/100/ml**, Przedszkole Samorządowe ul. Plac Kościelny 5A w Krasnosielcu **liczba bakterii grupy coli wynik badania: 3 jtk/100ml, liczba bakterii Escherichia coli wynik badania 3 jtk/100/ml**. **Próbki wody pobrane 26.06.2024 r. Najwyższa dopuszczalna wartość 0.**

Otrzymuje:

1. Adresat,
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Sekcja HŻŻ w/m.

Sprawę prowadzi: Grzegorz Cesarski - st. asystent Higieny Komunalnej; tel. 29 7171300 w. 34