



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TOMASZOWIE LUBELSKIM

22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 51, tel.: 84 664 44 78 / 79 fax.: 84 664 23 61

NIP: 9211326039 REGON: 000299476

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /SanepidTom/SkrytkaESP

<https://pssetomaszowlubelski.pis.gov.pl> e-mail: [psse.tomaszowlubelski@pis.gov.pl](mailto:psse.tomaszowlubelski@pis.gov.pl)

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez PSSE w Tomaszowie Lub. zgodnie z obowiązkami ustawowymi. Klauzula informacyjna opublikowana została na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń PSSE w Tomaszowie Lub.

**KOMUNIKAT Nr 1  
z dnia 29.10.2021r.**

**PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO  
W TOMASZOWIE LUBELSKIM**

**O STWIERDZENIU WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA  
Z WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA ANTONIÓWKA**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Antoniówka zaopatrującego w wodę miejscowość Antoniówka, Budy, Kolonia Partyzantów, Zaboreczno, gmina Krynice, powiat: tomaszowski, stwierdzono podwyższoną wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w  $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  po  $68 \pm 4\text{h}$ .

**Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów.**

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

**Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.**

**2 min.**

**(dla dzieci do lat 2)**



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Tomaszowie Lubelskim

Barbara Piśkorska