



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KWIDZYNIE**

Kwidzyn, dnia 31 października 2024r.

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie, informuje konsumentów wody z wodociągu sieciowego w Ryjewie (miejscowości objęte zasięgiem wodociągu to: Ryjewo, Barcice, Benowo, Borowy Młyn, Jałowiec, Kułiki, Małowskie Pastwiska, Sołtyski), iż wyniki badań fizykochemicznych próbek wody do spożycia, pobranych w ramach kontroli wewnętrznej ze stacji uzdatniania wody w Ryjewie oraz sieci wodociągowej wykazują przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrycznych: jonu amonowego, manganu i żelaza.

Zobowiązano zarządcę Gminę Ryjewo, ul. Lipowa 1 do płukania sieci wodociągowej, ustalenia źródła zanieczyszczenia wody, podjęcia działań naprawczych i powiadomienia odbiorców wody o zaistniałym fakcie.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem MZ z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Podstawowym niepożądanym efektem podwyższonej zawartości manganu i żelaza w wodzie jest jego niekorzystny wpływ na ocenę organoleptyczną wody (jej wygląd i smak), obejmujący: wzrost barwy wody, przebarwienie pranej odzieży, ceramiki sanitarnej i innych powierzchni, mających wielokrotny lub stały kontakt z wodą, wzrost mętności. Mangan wraz z żelazem są parametrami wskaźnikowymi, czyli nie są parametrami stwarzającymi zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana do celów spożywczych i gospodarczych.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kwidzynie
z up. 
Katarzyna Halić
Kierownik Oddziału Higieny Żywności, Żywności
i Bezpieczeństwa Kosmetyków