



Płock, dnia 25 października 2023 roku

PPIS/HKN-830/4110/614/KW/8929 /23

KOMUNIKAT nr 36/2023
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku
z dnia 25 października 2023 roku

w sprawie nieprzydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łęg Probstwo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku zawiadamia, że badania próbki wody produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody w Łęgu Probstwie, Łęg Probstwo 33/1, 09-210 Drobin, punkt poboru – kran w budynku SUW, pobranej do badań laboratoryjnych wykazały wystąpienie przekroczenia wartości normatywnej parametrów mikrobiologicznych:

- liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody (A), NPL (wartość otrzymana: 10 w 100 ml (A), NPL, wartość parametryczna - 0 w 100 ml (A), NPL).

W związku z tym, woda w sieci tego wodociągu nie spełnia wymagań dla wody do spożycia przez ludzi określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda jest nieprzydatna do spożycia.

Informacje dotyczące jakości wody do spożycia są dostępne na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-plock> oraz pod nr telefonu: 785 202 325.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku

Justyna Świątkowska

p.o. KIEROWNIKA
Sekcji Higieny Komunalnej

Maria Suchodolska

25.10.2023