

Komunikat

Skierowany do konsumentów wody z wodociągu:

**Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy ul. Spacerowa 5,
26-026 Morawica**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach informuje, że na podstawie analizy próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 01.09.2021r. (data wpływu do PSSE Kielce: 08.09.2021r.) z urządzeń wodociągowych wodociągu Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica, wystosował decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia (do czasu uzyskania wyników badań stwierdzających prawidłowe wartości parametrów mikrobiologicznych).

Z uwagi na fakt, iż w badanych próbkach stwierdzono 3 jtk/100ml bakterii grupy coli oraz wykluczono obecność bakterii *Escherichia coli* i enterokoków, uznano stwierdzoną niezgodność za niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych (m.in. chlorowanie i płukanie sieci), które mają być prowadzone przez okres 30 dni.

**Nie wydano zakazu używania wody. Woda nadaje się do spożycia
i na potrzeby gospodarcze. Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję
może nastąpić okresowa zmiana smaku i zapachu wody ze względu
na obecność chloru w wodzie.**

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kielcach
[Podpis]
lek. med. Grażyna Majewska