



Sochaczew, dnia 24 stycznia 2023 r.

HKN.903.6.2023

**Kierownik  
Gminnego Zakładu Gospodarki  
Komunalnej w Brochowie  
05-088 Brochów, Brochów 125**

***Dotyczy: Oceny obszarowej jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Brochów***

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w oparciu o art.12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydał ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Brochów za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

**1. Wykaz wodociągów:**

Na terenie gminy Brochów, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi dostarczana jest z 1 wodociągu publicznego t. j.:

- Stacja Uzdatniania Wody w „Konary -Łęg”, Konary 64, 05-088 Brochów

Jednostką odpowiedzialną za dostarczanie wody dobrej jakości jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów.

Wodociąg oparty jest na dwóch ujęciach głębinowych - wód podziemnych. Uzdatnianie wody odbywa się poprzez filtrację, napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie oraz okresową dezynfekcję.

**2. Informacje dotyczące produkcji wody:**

Lp.	Nazwa wodociągu	Produkcja w m <sup>3</sup> /d	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Końcowa roczna ocena jakości wody
1.	SUW „Konary - Łęg”, Konary 64	758,15	4086	przydatna

### 3. Jakość wody:

Do oceny jakości wody wykorzystano sprawozdania z badań próbek wody pobranej i badanej w ciągu całego roku przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz z badań prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej wykonanych przez zarządcę wodociągów z punktów zgodności ustalonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sochaczewie zlokalizowanych na sieci wodociągowej t.j.:

- SUW „Konary - Łęg”, Konary 64 - *kran w pomieszczeniu hydroforni,*
- Szkoła Podstawowa w Brochowie, Brochów 27 - *kran przy wodomierzu głównym.*


Jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego SUW „Konary – Łęg”, Konary 64, 05-088 Brochów zaopatrującego w wodę przeznaczoną do spożycia mieszkańców miejscowości: Plecewice, Janów, Brochów, Tułowice, Lasocin, Konary, Śladów, Nowa Wieś - Śladów, Górki, Hilarów, Łasice, Miszory, Wilcze Śladowskie, Wilcze Tułowskie, Malanowo, Olszowiec, Kolonia Brochów, Brochocin, Bieliny, Wólka Smolana, Andrzejów, Kromnów, Przęsławice, Gorzewnica, Sianno w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

### 4. Reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody.

W 2022 roku nie odnotowano zgłoszeń mieszkańców gminy dotyczących reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody. Nie prowadzono postępowania administracyjnego i działań naprawczych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

### 5. Ocena ryzyka zdrowotnego.

Woda pochodząca z wodociągu publicznego na terenie gminy Brochów była bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, a także wolna od wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, nie wskazując agresywnych właściwości korozyjnych i spełniała podstawowe wymagania mikrobiologiczne i chemiczne określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Sochaczewie  
  
Beata Fergińska

#### Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Brochów  
05-088 Brochów, Brochów 125
2. a/a