



Radom 12.01.2024r.

HKN.9011.2.30.2024

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY za 2023r.
wydana dla wodociągu publicznego w Goździe

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 338 z późn. zm.)
- art. 12 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 537)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych z wodociągu publicznego w Goździe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdził jednorazowe przekroczenie parametru mętność. Podjęte przez zarządzającego wodociągiem skuteczne działania naprawcze polegające na płukaniu sieci i instalacji wodnej w budynku punktu poboru oraz płukaniu złożeń na stacji uzdatniania wody spowodowały poprawę jej jakości, co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych.

Badania prowadzone były zgodnie z ustalonym na 2023r. harmonogramem poboru wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i B określonym w w/w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Próbki wody pobierano w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody z wyznaczonych punktów zgodności usytuowanych na sieci wodociągowej.

W 2023r. nie zarejestrowano zgłoszeń interwencyjnych od konsumentów.

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Gózd
26-634 Gózd ul. Radomska 7
2. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Radomiu

z up. mgr inż. Doroła Walczak
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radomiu