

Kraśnik, dnia 08.10.2021r.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KRAŚNIKU**

23-200 Kraśnik, ul. Kościuszki 36
tel/fax. (81) 884-36-73
e-mail: psse.krasnik@pis.gov.pl,
<https://www.gov.pl/web/psse-krasnik>

**Komunikat
o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Stróża Kolonia gm. Kraśnik**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranej w ramach urzędowej kontroli jakości wody w dniu 05.10.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Stróża Kolonia gm. Kraśnik, stwierdził przekroczenie parametru mikrobiologicznego, co stanowi naruszenie obowiązujących w tym zakresie przepisów zawartych w załączniku nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).


W związku z powyższym w dniu 08.10.2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi na przedmiotowym wodociągu i nakazał właścicielowi prowadzenie stałej dezynfekcji wody do czasu uzyskania prawidłowych wyników w całej sieci wodociągowej. Wodociąg Stróża Kolonia gm. Kraśnik zaopatruje w wodę miejscowości: Stróża, Stróża Kolonia, Słodków Pierwszy, Słodków Drugi, Słodków Trzeci, Karpówka.

Woda z wodociągu jest chlorowana dla zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów zaleca się jej przegotowanie przed spożyciem.

Z uwagi na uzdatnianie wody przy użyciu podchlorynu sodu, zmianie może ulec jakość organoleptyczna wody tj. smak i zapach.

Wykryte bakterie mogą powodować u ludzi zaburzenia żołądkowo-jelitowe, bóle brzucha i biegunki, w szczególności u osób o obniżonej odporności (dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, matki karmiące).

Po zmianie sytuacji w zakresie jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku wyda stosowny komunikat.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kraśniku

dr inż. Joanna Sarzyńska

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

