



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KWIDZYNIE**

Kwidzyn, dnia 31 marca 2023r.

OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODE

WODOCIĄGU OTŁOWIEC

ZA ROK 2022

NR 23/HK/2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2023r. poz. 338 t.j.), w związku z § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017r. poz. 2294) oraz po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody z **wodociągu sieciowego Otłowiec** wykonanych w przeciągu 2022 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei przy ul. Kwidzyńskiej 27.**

Wodociąg sieciowy Otłowiec zaopatruje w wodę miejscowości: **Otłowiec, Otłówko, część Bądek** - łącznie **841** mieszkańców.

Średnia w ciągu roku dobową produkcją wody wynosi **82 m³/dobę**.

Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei oraz kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w roku 2022 pobrano łącznie **7** prób wody uzdatnionej (pobranej w punktach zgodności oraz wody

podawanej do sieci), z czego wszystkie odpowiadały wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

Ponadto w roku 2022 pobrano także 4 próby wody surowej (przed uzdatnieniem).

W 2022r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu sieciowego Otłowiec.

Jakość wody badanej nie stanowiła zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie
stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi
wody z wodociągu sieciowego Otłowiec

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Kwidzynie
Anna Kak