

Tułowice, 10.01.2023 r.

Zamawiający:
PGL LP Nadleśnictwo Tułowice
Ul. Parkowa 14/14A
49-130 Tułowice

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ

Nr ref. Postępowania ZG.270.21.2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na: Roboty budowlane pn. „Budowa budynku pojedynczej Kancelarii Leśnictwa Gnojna wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.”

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz.1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 z dnia 03.01.2023 r.

W projekcie brak rozwiązania przejścia przyłącza kanalizacji sanitarnej przez drogę przyległą do posesji? Czy to ma być przewiert czy przekop poprzeczny połączony z odtworzeniem nawierzchni drogowej?

Odpowiedź:

- przejście proj. przyłącza kanalizacji pod drogą i rowem należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu prostopadle do osi jezdni, bez naruszania struktury pasa drogowego. Wynika to z Decyzji Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 30.12.2021r., Sygnatura DR.6853.128/2021.AT

Pytanie nr 2 z dnia 03.01.2023 r.

W przedmiarze robót pominięto:

- a) wzmocnienie ścian wykopu przy założeniu robót wykonywanych metoda przekopu głębokości wykopu w obrębie drogi to 2-3 M.
- b) nakładów na przewiert lub przekop z odtworzeniem nawierzchni

Odpowiedź:

- wykopy obliczone z odpowiednim zapasem pozwalającym wymodelować bezpieczną skarpe

Pytanie nr 3 z dnia 03.01.2023 r.

W przedmiarze robót brak wykonania bruzd i ich naprawy po wykonaniu instalacji

Odpowiedź:

- na całym budynku założono nowe tynki - brak konieczności bruzd.

Pytanie nr 4 z dnia 03.01.2023 r.

W przedmiarze robót brak zlewozmywaka kuchennego z baterią.

Odpowiedź:

- Wyposażenie nie objęte zamówieniem.

Pytanie nr 5 z dnia 03.01.2023 r.

W przedmiarze robót brak zaworów kątowych pod baterią umywalkową i zlewozmywakową.

Odpowiedź:

- Wyposażenie należy uwzględnić w przedmiocie zamówienia – wycenie.

Pytanie nr 6 z dnia 03.01.2023 r.

W przedmiarze robót brak dodatku za podejście odpływowe kanalizacji

Odpowiedź:

- Wyposażenie należy uwzględnić w przedmiocie zamówienia - wycenie.

Pytanie nr 7 z dnia 03.01.2023 r.

W przedmiarze robót w pozycji 167 pominięto zakup i dostawę stelaża do ustępu wiszącego.

Odpowiedź:

- Wyposażenie należy uwzględnić w przedmiocie zamówienia- wycenie.

Pytanie nr 8 z dnia 03.01.2023 r.

W przedmiarze robót brak czyszczenia – rewizji kanalizacji sanitarnej na pionie.

Odpowiedź:

- Wyposażenie należy uwzględnić w przedmiocie zamówienia - wycenie.

Pytanie nr 9 z dnia 03.01.2023 r.

W przedmiarze robót brak wykopów pod poziomy kanalizacji sanitarnej i zasyпки wykopów z zagęszczeniem

Odpowiedź:

- Prace należy uwzględnić w przedmiocie zamówienia - wycenie.

Pytanie nr 10 z dnia 03.01.2023 r.

W wykazie wyposażenia pomieszczeń – łazienka zaznaczono, że należy zamontować brodzik mineralny 90x90 z pow. antypoślizgową typu MARMITE np. Yuka. W przedmiarze poz. 17 podano natomiast odpływ liniowy.

Odpowiedź:

- Należy uwzględnić pozycje przedmiaru – odpływ liniowy.

Pytanie nr 11 z dnia 03.01.2023 r.

Brak w przedmiarze zaworów odcinających przed podgrzewaczami ciepłej wody.

Odpowiedź:

- Wyposażenie należy uwzględnić w przedmiocie zamówienia - wycenie.

Pytanie nr 1 z dnia 04.01.2023 r.

W przedmiarze pod pozycją 65 i 68 jest to samo czyli „Stropy drewniane – belki stropowe o szer. do 160 mm 20*6+12*10” OBMIAR – 240MB

Proszę o wyjaśnienie czy powinny zostać uwzględnione dwie pozycje czy tylko jedna?

Odpowiedź:

- jedna z pozycji odpowiada za ruszt druga za ołączenie

Pytanie nr 2 z dnia 04.01.2023 r.

W projekcie budowlanym znajduje się wykaz wyposażenia pomieszczeń tj.: wiatrołap, hol, pomieszczenie gospodarcze, pokój, łazienka, kuchnia, elewacja, zagospodarowanie terenu. Natomiast w przedmiarze jest uwzględniona tylko niewielka część tego wyposażenia i dotyczy ona łazienki – w dodatku nie w całości oraz zagospodarowania terenu – mowa tu tylko o ogrodzeniu i latarni.

Proszę o sprecyzowanie czy pozostałe wyposażenie dotyczące wiatrołapu, holu, pomieszczenia gospodarczego, pokoju, łazienki – reszty wyposażenia, kuchni, elewacji i zagospodarowania terenu – osłona śmietnikowa i stojaki powinny zostać uwzględnione w wycenie.

Odpowiedź:

- Wyposażenie dotyczące wiatrołapu, holu, pomieszczenia gospodarczego, pokoju, łazienki – reszty wyposażenia, kuchni, elewacji i zagospodarowania terenu – osłona śmietnikowa i stojaki ujęte w projekcie budowlanym nie stanowią przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3 z dnia 04.01.2023 r.

W projekcie budowlanym w wykończeniu wewnętrznych ścian w pomieszczeniu wiatrołapu i poczekalni są zastosowane listwy dekoracyjne w połączeniu z fototapetą, przy czym w przedmiarze są uwzględnione tylko listwy bez fototapety. Proszę o sprecyzowanie czy fototapeta powinna być uwzględniona w przedmiarze?

Odpowiedź:

- Fototapeta powinna być uwzględniona w przedmiocie zamówienia - wycenie.

Pytanie nr 4 z dnia 03.01.2023 r.

- W wykazie wyposażenia – elewacja należy wykonać logotyp, Godło Rzeczypospolitej. Proszę o sprecyzowanie jakich wymiarów powinny być dane przedmioty i z jakiego materiału powinny być wykonane - o ile mają zostać zastosowane.

Odpowiedź:

- Godło Polski emaliowane – urzędowe o wymiarach 40x50 cm spełniające wymogi określone w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

Godło Polski powinno być uwzględnione w przedmiocie zamówienia - wycenie.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 286 ust. 6, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ/Opisu Potrzeb i Wymagań:

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert to: 16.01.2023 r. do godziny 09:00,

Nowy termin otwarcia ofert to: 16.01.2023 r. o godzinie 10:00,

Nowy termin związania ofertą to: 14.02.2023 r.

Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.01.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00020373/01.

(podpis kierownika Zamawiającego)