

OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537 ze zm.) oraz § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia z wodociągu publicznego **Majewo- sieć Królów Las**

stwierdza:

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego
Majewo- sieć Królów Las

Data pobrania próbek wody	Miejsce pobrania próbek wody	Numer sprawozdania z badań	kwestionowane parametry/ działania naprawcze	Ocena jakości
21.02.2024r.	kurek w piwnicy domu wielorodzinnego Królów Las nr 20 - „punkt zgodności”	175A/521/24	Mętność- 1,3 NTU (norma*- akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian) Żelazo- 305 µg/l (norma- 200 µg/l)	woda warunkowo przydatna do spożycia
29.02.2024r.	kurek w piwnicy domu wielorodzinnego Królów Las nr 20 - „punkt zgodności”	05597/ZL/24	Mętność- 1,7 NTU (norma*- akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian) Żelazo- 370 µg/l (norma- 200 µg/l)	woda warunkowo przydatna do spożycia

* zalecany zakres wartości dla mętności do 1,0 NTU

UZASADNIENIE


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że próbki pobranej do badania wody nie odpowiadają pod względem fizykochemicznym normom określonym w zał. 1C Tabela 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294) wykazując ponadnormatywną wartość mętności i żelaza.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w dniu 26 marca 2024 r. wydał decyzję znak: HK.9012.1.1.3.2024.NŚ.MT nakazującą doprowadzenie jakości wody do wymogów określonych w zał. 1C Tabela 2 ww. rozporządzenia w terminie do dnia **30 kwietnia 2024r.**, stwierdzając warunkową przydatność wody do spożycia przy zachowaniu dopuszczalnej wartości mętności na poziomie 1,7 NTU oraz żelaza 370 µg/l .

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie zobowiązał Gminę Morzeszczyn do przeprowadzenia działań naprawczych w celu poprawy jakości wody z wodociągu publicznego Majewo (sieć Królów Las) oraz potwierdzenia ich skuteczności wynikami badań wody.

Uwzględniając powyższe, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, biorąc pod uwagę nieprawidłowe zmiany w zakresie mętności w wodzie oraz zmienny poziom tego parametru należało stwierdzić warunkową przydatność wody z wodociągu publicznego Majewo.

Wodociąg publiczny w miejscowości Majewo produkuje wodę w ilości około 110m³ /d i zaopatruje w wodę do spożycia 1186 osób.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Tczewie

dr Maria Wons

Otrzymują :

1. Gmina Morzeszczyn (za pośrednictwem e- PUAP)
2. aa

Do wiadomości :

1. Mieszkańcy- <https://www.gov.pl/web/psse-tczew>