



KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gdańsku
ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdańsk

Gdańsk, 06 listopada 2020 roku

WT.2370.4.11.2020.MK

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych¹, poniżej przedstawiam wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont obiektu KW PSP w Gdańsku. Etap II” (WT.2370.4.2020), w związku z otrzymanymi w dniu 3 listopada br. zapytaniami.

Pytanie 1. Z treści zamówienia nie wynika jednoznacznie ile szlabanów ma być zainstalowanych na terenie Straży, czy po rozbiórce starego szlabanu w jego miejsce przychodzi nowy oraz dwa opisane w dokumentacji?

Odpowiedź:

Na terenie komendy mają być dostarczone i zainstalowane dwa szlabany. Istniejący szlaban przewidziany jest do rozbiórki.

Pytanie 2. Na projekcie przed dwoma nowymi szlabanami jest informacja wymiana bramy – czy wchodzi to w zakres realizacji?

Odpowiedź:

Wymiana bramy wjazdowej nie jest objęta przedmiotowym postępowaniem.

Pytanie 3. Czy ramiona szlabanów mają mieć długość po 6m czy mogą być krótsze, wiąże się z tym stosowanie podpórki na końcu ramienia dla szlabanów powyżej 5m długości?

Odpowiedź:

Szlabany powinny zabezpieczać światło wjazdu na teren komendy, które wynosi 10m. Zamawiający nie przewiduje stosowania w ramionach szlabanu dodatkowych podpórek.

¹ Tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.

Pytanie 4. Jakie jest przewidziane sterowanie szlabanem: czy na pilota – jeżeli tak to ile sztuk?, czy system ma być synchronizowany z alarmem pożarowym, czy jest jakieś inne rozwiązanie?

Odpowiedź:

Sterowanie szlabanami będzie odbywać się za pomocą pilotów. Pilot powinien posiadać funkcję sterowania oboma ramionami niezależnie. Dostawa obejmuje 5 sztuk pilotów do sterowania szlabanami.

System nie ma być zsynchronizowany z alarmem przeciwpożarowym, jednak szlabany muszą posiadać możliwość awaryjnego otwierania.

Obecnie dodatkowe sterowanie odbywa się z pomieszczenia portierni znajdującej się przy wjeździe na teren komendy, za pomocą przycisku połączonego przewodem z istniejącym szlabanem. Taką możliwość powinny mieć również dostarczane szlabany.

POMORSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

st. bryg. Piotr Socha

Otrzymują:

1. Wykonawcy.
2. Strona internetowa.
3. a/a.

