

Kielce, 2024-09-30


Komunikat

Skierowany do konsumentów wody z sieci wewnętrznej Sklepu Dino Łukowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach informuje, że wystąpiło zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody pochodzącej z urządzeń wodociągowych wodociągu Łukowa gm. Chęciny - z sieci wewnętrznej Sklepu Dino Łukowa, zarządzanego DINO Polska” S.A z siedzibą ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn tj. ponadnormatywna liczba bakterii grupy coli – 16 jtk/100 ml, ponadnormatywna liczby enterokoków kałowych – 1 jtk/100ml

Przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym wody obowiązuje zakaz spożycia wody przez ludzi oraz wykorzystywania wody do przygotowywania potraw; mycia naczyń kuchennych; mycia owoców i warzyw oraz mycia zębów. Możliwe jest wykorzystanie wody do celów sanitarnych tj. WC.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 757) zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest zadaniem własnym gminy. Natomiast art. 12 ww. ustawy mówi, że wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kielcach

lek. med. Grażyna Majewska