



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KRAPKOWICACH

ul. Ks. Koziółka 30, 47-303 Krapkowice
sekr. tel. (77) 4466740, fax (77) 4466741
e-mail: sekretariat.psse.krapkowice@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-krapkowice>

HK.90820.5.1.2023.JB

Krapkowice, dnia

31. 01. 2023

Ocena jakości wody wodociągu sieciowego Zakrzów za rok 2022.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195 ze zm.) w związku z § 22 ust. 1 oraz § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), zgodnie z prowadzonym programem monitoringu jakości wody na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach nadzoru nad jakością wody oraz na podstawie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o., ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin w wodociągu publicznym ZAKRZÓW,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach stwierdza, że jakość wody w 2022r. była przydatna do spożycia przez ludzi i spełniała wymagania sanitarne określone w cytowanym powyżej rozporządzeniu.

Wodociąg stanowi zaopatrzenie w wodę pitną dla miejscowości: Zakrzów i Dąbrówka, ujmuje wodę:

- ze studni głębinowej nr 1, zlokalizowanej w miejscowości Zakrzów – Dalnia; podawana jest bezpośrednio do sieci, nie jest uzdatniana. Prowadzona jest (stale) dezynfekcja wody przy użyciu podchlorynu sodu.

Wodociąg zaopatruje w wodę \approx 600 mieszkańców. Produkcja wody na dobę wynosi \approx 70 m³ wody. Badania jakości wody były prowadzone regularnie przez cały rok i wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na rok 2022 i uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krapkowicach. Sprawozdania z badań przekazywane były w terminach określonych w ww rozporządzeniu.

Przeprowadzone w miesiącach kwietniu i maju badania wody w stacji uzdatniania wody, w ramach kontroli wewnętrznej przez KPW Gogolin Sp. z o.o. wykazały zawartości azotanów w ilościach: 53,8 \pm 8,1 mg/l oraz 51,6 \pm 7,8 mg/l. Uzyskane wartości, z uwzględnieniem niepewności oznaczenia, znajdują się w granicy normy.

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. Nr 2294) określa w Załączniku Nr 1B wartość parametryczną azotanów w wodzie jako 50,00 mg/l.

Mając na uwadze dotychczasowe obserwacje jakości wody PPIS w Krapkowicach wystosował pismo w sprawie objęcia studni dodatkową ochroną, usuwając z jej pobliża wszelkie możliwe źródła zanieczyszczenia azotanami oraz rozważyć możliwości jej uzdatniania.



W roku 2022 nie zgłoszono niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody w strefie zaopatrzenia wodociągu Zakrzów.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krapkowicach
Barełkowska
mgr inż. Dorota Barełkowska

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.
ul. Ligonía 15, 47-320 Gogolin

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gogolina, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin
2. a/a HK

Wykonawca: Joanna BuKała, tel. 77 446674

data ... 31. 01. 2023 ...
podpis