

Załącznik nr 1

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 28 października 2021 r., znak:
WOOS.420.26.2021.RK1.7.

Charakterystyka przedsięwzięcia

w ramach zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak:

WOOS.420.40.2019.RK1.8 z 17 czerwca 2019 r., zmienionej decyzją z 26.10.2020 r. znak
WOOS.420.27.2020.RK1.8, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie instalacji
do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW zlokalizowanej przy
ul. Mostowej 2 w Cieszynie.

Inwestor: Energetyka Cieszyńska Spółka z o.o.

Zakres przedmiotowej zmiany przewiduje dodatkowe obiekty i prace konieczne
do wykonania robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji, w tym:

- budowę budynku silników gazowych, urządzeń elektrycznych, pomocniczego, magazynu butli w miejsce istniejącego budynku wielofunkcyjnego przeznaczonego do demontażu oraz budowa stalowego komina trójprzewodowego o wysokości ok. 30 m,
- budowę estakady kablowej oraz estakad i konstrukcji wsporczych rurociągu gazu,
- budowę budynku pompowni oleju, budowę stanowiska rozładunku cystern z olejem opałowym, budowę estakady olejowo-kablowej, kanału podziemnego z rurociągami oleju
- budowę kontenera pompowni wody p.poż wraz z zakładową siecią ppoż. oraz z hydrantem;
- budowę studzienki ścieków technologicznych z kotłów olejowo-gazowych wewnątrz budynku kotłowni, budowę studzienek zbierających skropliny z przewodów kominowych;
- budowę instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej;
- budowę instalacji zewnętrznych wodno-kanalizacyjnych;
- przebudowę istniejących i budowę nowych dróg wewnętrznych zakładowych oraz chodników w zakresie niezbędnym umożliwiającym zrealizowanie inwestycji;
- zmianę lokalizacji istniejących 2 kontenerów telefonii oraz kontenera pomiaru emisji spalin;
- wykonanie przekładek m.in. konstrukcji wsporczej belki wciągnika do remontu wentylatora kotła, Kw-10, słupa oświetleniowego, kabli wraz ze studzienkami i przepustami, fragmentu kanalizacji sanitarnej, rurociągu wody p.poż. DN125, studzienki i kanalizacji deszczowej.

Powyższa modernizacja instalacji do spalania paliw zainstalowanej w elektrociepłowni zlokalizowana będzie przy ul. Mostowej 2 w Cieszynie, na terenie działek 28/3 i 18/2 obr. 25 i eksploatowanej przez Energetykę Cieszyńską Spółka z o.o. w Cieszynie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
Mirosława Mierczyk-Sawicka
podpisano elektronicznie

Kopia:
WOOS – aa.