



KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO w Częstochowie
z dnia 26.09.2024 r. godz. 11:30
skierowany do konsumentów wody z wodociągu Przyrów
gm. Przyrów

Częstochowa, dnia 26.09.2024 r.

Komunikat
dla mieszkańców miejscowości Bolesławów, gm. Przyrów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie informuje, że w dniu 25.09.2024 r. została pobrana próbka wody do badań laboratoryjnych z sieci wodociągu Przyrów w miejscowości Bolesławów – hydrant przy posesji nr 2. W badanej próbce wody stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego - bakterie grupy coli – w ilości 240 NPL/100ml, norma 0 jtk/100ml.

W związku z powyższym, w **miejscowości Bolesławów woda z sieci nie nadaje się do spożycia** (picia, przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw itp.,) oraz **do celów higienicznych** (mycia się i kąpieli). Powinna być używana jedynie do celów sanitarnych tj. spłukiwania toalet, w celu przepłukania wewnętrznej instalacji w budynkach.



W celu zapewnienia stabilnej jakości wody w sieci wodociągu Przyrów, przedsiębiorstwo wodociągowe będzie prowadziło chlorowanie wody. W dniu 26.09.2024 r. zostały pobrane kolejne próbki wody do badań laboratoryjnych z sieci wodociągowej w miejscowości Bolesławów.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie

Komunikat z dnia 25.09.2024 r. jest nieaktualny.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Częstochowie
ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
w Częstochowie
mgr inż. Justyna Pawełek