

HKN.9011.99.1.2022

### OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz.195 z późn.zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)
- § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr: 139/OsM, 140/OsM, 141/OsM, 222/OsM, 223/OsM, 224/OsM z poboru próbek wody dokonanego w dniu: 12.04.2022 r. i 20.06.2022 r. z wodociągu o produkcji 1000 – 10000 m<sup>3</sup>/d Ostrów Mazowiecka:

- Ostrów Mazowiecka ul. Sikorskiego 39A (kurek czerpalny - laboratorium)
- Ostrów Mazowiecka ul. Prusa 66 (kurek czerpalny)
- Ostrów Mazowiecka ul. Olszynowa 16 (kurek czerpalny)
- Ostrów Mazowiecka ul. Lipowa 4 (kurek czerpalny)
- Ostrów Mazowiecka ul. Sikorskiego 3 (kurek czerpalny)

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody nr sprawozdań: HKL.9052.661.2022, HKL.9052.662.2022, HKL.9052.663.2022 z dnia 15.04.2022 r., HKL.9052.1148.2022, HKL.9052.1149.2022, HKL.9052.1150.2022 z dnia 24.06.2022 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej  
stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi**  
z wodociągu o produkcji 1000 – 10000 m<sup>3</sup>/d Ostrów Mazowiecka  
zarządzanego przez ZGK Oddział Wodociągów i Kanalizacji

### **Uzasadnienie**

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu o produkcji 1000 – 10000 m<sup>3</sup>/d Ostrów Mazowiecka, stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Ostrowi Mazowieckiej  
Magdalena Kaczmarek

Otrzymuje:

1. Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 66; 07-300 Ostrów Mazowiecka
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. ul. B. Prusa 66; 07-300 Ostrów Mazowiecka

Do wiadomości:

1. Aa