



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W LIPNIE**

**Komunikat Nr 1  
PPIS w Lipnie z dnia 23.11.2022r.**

**dotyczący zaleceń w przypadku stwierdzenia bakterii grupy coli  
od 1 do <10 jtk/NPL w 100ml  
w wodzie Wodociągu Publicznego Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą zaopatrującego miejscowości Grochowalsk, Szpiegowo, Kisielewo, Tulibowo, Krępa, część Krojczyna, Mokre, Glewo, gm. Dobrzyń nad Wisłą w powiecie lipnowskim oraz Nasiegniewo i Zarzeczewo gm. Fabianki w powiecie włocławskim stwierdzono obecność bakterii grupy coli. **Woda warunkowo przydatna do spożycia**, po uprzednim przygotowaniu. Przygotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

**Uwaga:** Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przygotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.  
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu

**2 min.**



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Lipnie

Anna Żebrowska

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W LIPNIE  
ul. Kościuszki 18/20, 87-600 Lipno  
sekretariat.psse.lipno@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-lipno