



Gościeradów, dnia 10.08.2022 r.

Zn. spr.: SA.270.14.2022

Wykonawcy
strona internetowa
prowadzonego postępowania

Dotyczy: Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont drogi leśnej nr 139 w technologii MCE L. Marynopolę”

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2022-07-27 pod nr 2022/BZP 00279451/01
Działając w oparciu o art. 284 oraz 286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia: 08.08.2022 r. oraz wprowadza zmiany do treści SWZ.

Pytanie 1.

Po wykonaniu wizji lokalnej stwierdza się, że istniejąca nawierzchnia bitumiczna to asfalt piaskowy grubości ok 9 cm (bez szkieletu kruszywowego) miejscowo z powierzchniowym utrwaleniem. W związku z tym, konieczne będzie doziarnienie warstwy MCE kruszywem w ilości większej niż zakłada kosztorys ofertowy – ok 60-80% grubości warstwy MCE. Prosimy o zmianę w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź.

Ostateczna ilość doziarnienia ustalona będzie w przedstawionej przez Wykonawcę recepturze wykonania mieszanki. Wykonawca ewentualne zwiększenie winien uwzględnić w wycenie robót.

Pytanie 2.

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej, prosimy o jednoznaczne wskazanie grubości MCE jaką należy wykonać.

Odpowiedź.



Grubość podbudowy MCE którą należy wykonać to 25cm. W kosztorysie wkradł się błąd. Zamawiający umieścić poprawiony przedmiar robót i kosztorys ofertowy

Jacek Woźniak
Zastępca Nadleśniczego

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)