

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE

43 – 600 Jaworzno ul. Poczta 7

psse.jaworzno@pis.gov.pl

<http://pssejaworzno.pis.gov.pl/>

Sekretariat PSSE

32 616 40 58
32 317 17 84

**Kierownik Działu Nadzoru
Sanitarnego**

32 616 31 62

Sekcja Epidemiologii

32 616 41 98
32 317 17 83
32 317 17 82

**Sekcja Higieny Żywności,
Żywnienia i Przedmiotów Użytku**

32 616 37 66
32 317 17 80
32 317 17 81

**Sekcja Higieny Komunalnej
i Środowiska**

32 616 31 62
32 317 17 88

Sekcja Higieny Pracy

32 616 37 66
32 317 17 87

**Sekcja Higieny Dzieci
i Młodzieży**

32 317 17 89

Sekcja Oświaty Zdrowotnej

32 317 17 89

**Sekcja Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego**

32 616 69 09

Sekcja Ekonomiczna

32 616 69 08

**Sekcja Administracji
Organizacji i Kadr**

32 317 17 85

NS/HK/4563-5/5-3/21

Jaworzno, dn. 28.06.2021 r.

INFORMACJA O PRZEKROCZENIU DOPUSZCZALNYCH WARTOŚCI W WODZIE PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie informuje, że w związku ze stwierdzeniem przekroczenia dopuszczalnej liczby bakterii grupy coli w wodzie przeznaczanej do spożycia w obszarze ul. Hetmańskiej w Jaworznie woda w w/w obszarze monitoringowym:

warunkowo nadaje się do spożycia przez ludzi.

w zakresie numerów od 1 do 96, z wyłączeniem numerów 4a, 64 d oraz 44, gdzie stwierdzono

brak przydatności wody przeznaczanej do spożycia

ze względu na przekroczenie liczby bakterii gr. coli > 10 NPL/100 ml.

Wodę przydatną warunkowo należy gotować minimum przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przygotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet. Woda o stwierdzonym braku przydatności nie nadaje się do spożycia po przygotowaniu oraz do celów gospodarczych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie o zaistniałej sytuacji poinformował Wodociągi Jaworzno Spółka z o.o. w Jaworznie oraz zobowiązał do podjęcia działań naprawczych mających na celu zapewnienie właściwej jakości wody.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W JAWORZNIE
Bożena Wójcik

wiepodlega