

**Zarządzenie Nr 24/2015**  
**Komendanta Powiatowego**  
**Państwowej Straży Pożarnej**  
**w Słubicach**  
**z dnia 19 października 2015 roku**

w sprawie: wprowadzenia w użytkowania wymagań organizacyjno – technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach.

Na podstawie art. 13 ust. 6 pkt. 1 oraz pkt. 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 z późn. zm.)

**zarządzam, co następuje:**

- §1. Wprowadzam do stosowania wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Słubicach, ul. Konstytucji 3-go Maja 79 69-100 Słubice, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- §2. Głównymi elementami ramowych wytycznych, o których mowa w §1, są:
- a) ogólne zasady uzgadniania sposobu podłączenia do systemu transmisji alarmu pożarowego,
  - b) procedura przyłączania obiektu do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych,
  - c) zasady użytkowania systemu transmisji alarmu pożarowego,
  - d) podstawowe wymagania techniczne dla elementów składowych systemów sygnalizacji pożarowej i systemów transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych,
  - e) eksploatacja, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemów monitoringu pożarowego.

- §3. W zakresie wymagań dotyczących oceny zgodności wyrobów (badań i certyfikacji) dla urządzeń transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych, i dla systemów transmisji alarmów pożarowych, należy odnosić się do stanu prawnego obowiązującego na dzień podpisania umowy pomiędzy Komendantem Powiatowym PSP w Słubicach a operatorem.
- §4. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czynię Naczelnika Wydziału Operacyjno, Kontrolno – Rozpoznawczego.
- §5. Zmiana całości lub części treści załącznika nie wymaga zmiany Zarządzenia.
- §6. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Słubicach
- §7. Traci moc Zarządzenie nr 5/2013 Komendanta powiatowego PSP w Słubicach z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia w użytkowania wymagań organizacyjno – technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach.
- §8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2015 r.



KOMENDANT POWIATOWY  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

st. kpt. mgr Wojciech Śliwiński

Otrzymują:

- komórki organizacyjne wszystkie,