



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637
e-mail: psse.ryki@sanepid.gov.pl;
<https://www.gov.pl/web/psse-ryki>

Ryki, dnia 07.11.2024 r.

ONS-HK.903.250.2024

Komunikat nr 1
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Nowodworze

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach informuje, iż dnia 07.11.2024 r. wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Nowodworze.

W ramach nadzoru sanitarnego w dniu 05.11.2024 r. zostały pobrane próby wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Nowodworze.

W dwóch z trzech pobranych próbek wody stwierdzono przekroczenie wskaźników mikrobiologicznych wody tj. obecność bakterii grupy coli w liczbie od 7 do 9 jtk/100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu parametrów: Escherichia coli i enterokoków kałowych


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach nałożył na administratora wodociągu- Gminę Nowodwór, Nowodwór 71 A, 08-503 Nowodwór, obowiązek przeprowadzenia natychmiastowych, skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody do jakości odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

W związku z możliwością prowadzenia dezynfekcji wody jej jakość organoleptyczna może tymczasowo ulec pogorszeniu, osoby z obniżoną odpornością oraz rodzice niemowląt i małych dzieci powinni zachować ostrożność.

W przypadku zmiany sytuacji w zakresie jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach wyda stosowny komunikat.

Wodociąg zaopatruje ok. 1201 mieszkańców z miejscowości: Nowodwór, Rycza, Grabowce Dolne, Grabowce Górne, Wrzosówka, Jakubówka.

Produkcja wody wynosi średnio ok. 66 m³/dobę.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rykach

Grażyna Rybak