



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LUBLINIE

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 12
tel. 81 532 97 05, faks 81 532 47 23
psse.lublin@pis.gov.pl ePUAP: psse_lublin

HK.9022.13.11.2022.BL

Lublin, dnia 25.05.2022 r.

**Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie**


**w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego
zaopatrzenia Piotrowice Wielkie, gm. Garbów.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, że badania jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Piotrowice Wielkie, gm. Garbów z dnia 25.05.2022 r. zaopatrującego miejscowości na terenie gm. Garbów: Piotrowice Wielkie, Kolonia Piotrowice, Leśce, Karolin, wykazały przekroczenie parametru mikrobiologicznego.

**Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Piotrowice Wielkie jest warunkowo przydatna
do spożycia i poddawana jest dezynfekcji.**

Uwaga: Dla osób szczególnie wrażliwych, w tym noworodków i niemowląt, zaleca się używanie wody po uprzednim jej przegotowaniu. Wodę należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Aktualne informacje dotyczące jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Piotrowice Wielkie, gm. Garbów będą przekazywane na bieżąco.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Lublinie

Renata Kuro-Kozłowska