



Otwock, dnia 17.12.2021 r.

HKN.4300.29.2021

Sw.11796.2021

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki
Ciepłej Sp. z o.o.
05-480 Karczew
ul. Ciepłownicza 1

Ocena jakości wody
w wodociągu publicznym w miejscowości Glinki w 2021 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- art. 12 ust. 1 ust 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),
- § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych w dniach: 09.02.2021 r., 23.02.2021 r., 31.03.2021 r., 18.05.2021 r., 23.07.2021 r., 01.09.2021 r., 12.10.2021 r., 19.10.2021 r., 10.11.2021 r., 06.12.2021 r., z następujących punktów poboru:

- Stacja uzdatniania wody, Glinki,
- Piotrowice 61, Konstrukcje Sp. J.,
- Kosumce 24,
- Nadbrzeż 4, szkoła podstawowa,
- Otwock Wielki, ul. Zamkowa 4, zespół szkolno-przedszkolny
- Całowanie 1, dom weselny

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody, nr sprawozdań:

HKL 00474/2021 z dnia 01.03.2021 r., 3472/02/2021/F/1 i 3472/02/2021/M/1 z dnia 01.03.2021 r., 5761/03/2021/F/2 i 5761/03/2021/M/2 z dnia 08.04.2021 r., 5761/03/2021/F/1 i 5761/03/2021/M/1 z dnia 08.04.2021 r., HKL 01894/2021 z dnia 19.05.2021 r., HKL 01891/2021 z dnia 21.05.2021 r., HKL 01890/2021 z dnia 07.06.2021 r., Ł/0/06/2021/762/FM/1 z dnia 06.08.2021 r., Ł/0/07/2021/416/FM/1 z dnia 09.09.2021 r., HKL 05496/2021 z dnia 15.10.2021 r., HKL 05495/2021 z dnia 26.10.2021 r., Ł/0/10/2021/1383/FM/1 z dnia 28.10.2021 r., Ł/0/07/2021/951/FM/1 z dnia 22.11.2021 r., Ł/0/12/2021/198/M/1 z dnia 10.12.2021 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w 2021 r.,
w wodociągu publicznym w miejscowości Glinki, gm. Karczew, o produkcji wody od 100 do
1000 m³/dobę, zarządzanym przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
Sp. z o.o., w Karczewie, ul. Ciepłownicza 1

Uzasadnienie

Wyniki badania wody pobranej do badania w dniach: 09.02.2021 r., 23.02.2021 r., 31.03.2021 r., 18.05.2021 r., 23.07.2021 r., 01.09.2021 r., 12.10.2021 r., 19.10.2021 r., 06.12.2021 r., z wodociągu publicznego w miejscowości Glinki, wykazały zgodnie ze sprawozdaniami z badania wody Nr: HKL 00474/2021 z dnia 01.03.2021 r., 3472/02/2021/F/1 i 3472/02/2021/M/1 z dnia 01.03.2021 r., 5761/03/2021/F/2 i 5761/03/2021/M/2 z dnia 08.04.2021 r., 5761/03/2021/F/1 i 5761/03/2021/M/1 z dnia 08.04.2021 r., HKL 01894/2021 z dnia 19.05.2021 r., HKL 01891/2021 z dnia 21.05.2021 r., HKL 01890/2021 z dnia 07.06.2021 r., 07451/ZL/ z dnia 18.05.2021 r., HKL 01893/2021 z dnia 21.05.2021 r., Ł/0/06/2021/762/FM/1 z dnia 06.08.2021 r., Ł/0/07/2021/416/FM/1 z dnia 09.09.2021 r., HKL 05495/2021 z dnia 26.10.2021 r., HKL 05496/2021 z dnia 15.10.2021 r., Ł/0/10/2021/1383/FM/1 z dnia 28.10.2021 r., Ł/0/12/2021/198/M/1 z dnia 10.12.2021 r., że woda w zakresie zbadanych parametrów, spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W pobranej do badania próbce wody w dniu 10.11.2021 r. (sprawozdanie z badań nr Ł/0/07/2021/951/FM/1 z dnia 22.11.2021 r.), w ramach kontroli wewnętrznej, w punkcie poboru stacja uzdatniania wody, Glinki, stwierdzono > 300 jtk ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C. Zgodnie z załącznikiem nr 1 C, tabela 1 ww. rozporządzenia wartość parametryczna – bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej.

Administrator wodociągu poinformował w dniu 19.11.2021 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku o wyłączeniu suw z eksploatacji w dniach 22.11.2021 r. - 29.11.2021 r. Mieszkańcy zaopatrywani byli w wodę z wodociągu publicznego w Otwocku. Wyłączenie suw spowodowane było sprawdzeniem możliwości technicznych OPWiK w Otwocku przed planowaną modernizacją/rozbudową suw w Glinkach. W tym czasie przeprowadził czyszczenie i dezynfekcję zbiornika wody surowej w suw w Glinkach. Po upływie 48 h przystąpił do płukania ww. zbiornika. Przeprowadził badanie wody uzdatnionej w dniu 06.12.2021 r. (sprawozdanie z badań nr Ł/0/12/2021/198/M/1 z dnia 10.12.2021 r.) w zakresie mikrobiologicznym (w tym zakresie kwestionowanego parametru). W przeprowadzonym badaniu nie stwierdzono przekroczeń, wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku stwierdził jak powyżej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Otwocku
dr n. med. Agata Wolska

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Burmistrz Miasta i Gminy Karczew
05-480 Karczew
ul. Warszawska 28
3. aa