



PPIS/HKN-830/4110/338/KB/8430/2022

Płock, dnia 09.12.2022 r.

### KOMUNIKAT nr 9

#### Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku z dnia 09.12.2022 r.

w sprawie braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia Łęg Probstwo

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku** zawiadamia, że badania próbki wody produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody w Łęg Probstwo punkt poboru – kran w hydroforni, Stacja Uzdatniania Wody w Łęgu Probstwie 33/1, 09-210 Drobin pobranej do badań laboratoryjnych wykazały wystąpienie przekroczenia wartości normatywnej parametru mikrobiologicznego: **Liczba Enterokoków kałowych w 100 ml (A), jtk (wartość otrzymana- 4, wartość parametryczna - 0)** – w związku z tym, woda w sieci tego wodociągu nie spełnia wymagań dla wody do spożycia przez ludzi określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

#### **Woda nie jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

Ze względu na bezpieczeństwo konsumentów woda do picia, przygotowywania posiłków, produkcji żywności a także do kąpieli noworodków powinna być używana wyłącznie po przegotowaniu. Woda może być stosowana do innych celów socjalno – bytowych.

Zarządca wodociągu podjął działania naprawcze, w tym płukanie sieci wodociągowej, po których zostaną pobrane próbki wody do badań sprawdzających. Po uzyskaniu wyników badań stwierdzających spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu, zostanie wydany komunikat o przydatności wody do spożycia.

Informacje dotyczące jakości wody do spożycia są dostępne na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarно – Epidemiologicznej w Płocku pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-plock>

Z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Płocku

*Justyna Szatkowska*

STARSZY ASYSTENT

*mgr Maria Suchodolska*

09. 12. 22



PPIS/HKN-830/4110/KB/338/8430/2022

Płock, dnia 09.12.2022 r.

**REMONDIS DROBIN Sp. z o.o.**

**ul. Tupadzka 7  
09 – 210 Drobin**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku** zgodnie z § 21.8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła komunikat o stwierdzonym braku przydatności do spożycia wody pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody Łęg Probstwo, gm. Drobin.

**Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie komunikatu w sposób zapewniający zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru dla którego ten komunikat wydano.**

Z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Płocku

*Justyna Szatkowska*

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin
3. a/a

STARSZY ASYSTENT

*mgr Maria Suchodolska*

09.12.22