



A.3.0	Klatka schodowa	7,5m <sup>2</sup>
A.3.1	Hol	25,3 m <sup>2</sup>
A.3.2	Strefa konferencyjna	188,0m <sup>2</sup>
A.3.3	Komunikacja	12,6 m <sup>2</sup>
A.3.4	Pom. techniczne	12,3 m <sup>2</sup>
A.3.5	WC np.fiz.	7,6 m <sup>2</sup>
A.3.6	WC damski	7,2 m <sup>2</sup>
A.3.7	WC męski	13,7 m <sup>2</sup>
A.3.8	Komunikacja	13,6 m <sup>2</sup>
A.3.9	Pom. mag - gosp.	22,1 m <sup>2</sup>
A.3.10	Pom. mag - gosp.	22,0 m <sup>2</sup>
A.3.11	Pom. mag - gosp.	54,9 m <sup>2</sup>
A.3.12	Pom. mag - gosp.	25,5 m <sup>2</sup>
A.3.13	Pom. mag - gosp.	24,8 m <sup>2</sup>

Zasilanie jednostki wewnętrznej typu multi split z jednostki zewnętrznej N2XH-J 4x1,5

Zasilanie wentylatora kanałowego W5 załączanego łącznikiem W5 N2XH-J 3x2,5 TW:10

Zasilanie wentylatora kanałowego W4 załączanego łącznikiem W4 N2XH-J 3x2,5 TW:10

OZNACZENIA I UWAGI NA RYS. NR E41

Układ sieci TN-S

BIURO PROJEKTÓW  
I USŁUG INWESTYCYJNYCH  
Łódź, ul. Wólczajska 27  
tel. (042) 632-36-29



Inwestor:	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi			
Adres:	Łódź, ul. Piotrkowska 104			
Temat:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA WOJEWÓDZKI MAGAZYN PRZECIWPÓWODZIOWY			
Adres:	Łódź, ul. Łąkowa 40, dz. 121/22, obr. P-20			
Tytuł rysunku:	PLAN INSTALACJI SIŁY I GNIAZD WYTCZKOWYCH. RZUT 1 PIĘTRA.			Data: listopad 2019
Faza:	Projekt budowlany			Skala: 1 : 1 0 0
Branża:	Instalacje elektryczne			
Projektanci:	mgr inż. Bartłomiej Fraszek	Uprawnienia: LOD/3356/PWBE/17	Podpis:	Revizja: 00
Asystenci:	.	Uprawnienia:	Podpis:	Data: --
Projektanci sprawdzający:	mgr inż. Michał Armacki	Uprawnienia: LOD/2268/PWOE/13	Podpis:	Symbol rysunku: E
				Numer rysunku: 011