



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PRZEMYŚLU  
ul. Mariacka 4  
37-700 Przemyśl

Przemyśl, dnia .....marca 2024r.

Nr sprawy: PSK. 9011.1.15.2024JP

**Pan Bogusław Słabicki**  
**Wójt Gminy Orły**

### **OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DLA GMINY ORŁY ZA ROK 2023**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu działając na podstawie art.4,ust.1,pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art.12, ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 537) oraz na podstawie §23 ust. 1, 2, 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 z późn.zm.), dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Orły za rok 2023.

Mieszkańcy gminy Orły w liczbie ok. 8875 osób w roku 2023 zaopatrywani byli w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ramach zbiorowego zaopatrzenia z wodociągów gminnych. Z wody produkowanej przez wodociąg Orły korzystało 3714 osób, z wody produkowanej przez wodociąg Niziny korzystało 1762 osób a wodę produkowaną przez wodociąg Olszynka dostarczono 2551 odbiorcom.

Producentem wody i jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez gminne wodociągi jest Gminny Zakład Usług Wodnych, 37-716 Orły ul. Wincentego Witosa 11. 848 osób z miejscowości: Duńkowiczki i Hnatkowice zaopatrywanych jest w wodę produkowaną przez wodociąg Orzechowce.

Wodociąg Orły jest wodociągiem o produkcji 471m<sup>3</sup>/d. W roku 2023 do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wodociągu łącznie z kontrolą wewnętrzną przedsiębiorstwa pobrano 9 próbek wody. Woda odpowiadała wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 z późn.zm.). Uzdatnianie wody prowadzone jest poprzez intensywne napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie. Prowadzona jest również stała dezynfekcja chemiczna z zastosowaniem podchlorynu sodu oraz dezynfekcja lampą UV. W 2023r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu z uwagi na przekroczenie parametru mętność 1.9NTU wszczął postępowanie. Przeprowadzone działanie naprawcze okazały się skuteczne. Wystosowano decyzję umarzającą. Woda odpowiadał wymogom sanitarnym.

Wodociąg Niziny jest wodociągiem o produkcji 186m<sup>3</sup>/d. W roku 2023 do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wodociągu łącznie z kontrolą wewnętrzną przedsiębiorstwa pobrano 9 próbek wody. Uzdatnianie wody odbywa się poprzez intensywne napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie. Stała dezynfekcja wody prowadzona jest z zastosowaniem podchlorynu sodu.

Wodociąg Olszynka jest wodociągiem o produkcji 358m<sup>3</sup>/d. W roku 2023 do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wodociągu łącznie z kontrolą wewnętrzną przedsiębiorstwa pobrano 9 próbek wody. Wodociąg Olszynka dostarczał wodę o dobrej jakości. Uzdatnianie wody zapewniono poprzez intensywne napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie. Dezynfekcja wody prowadzona jest stale z użyciem podchlorynu sodu.

Do Państwowego Powiatowego Inspektora w Przemyślu nie zgłaszano reakcji

niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Orły.

**Mętność** wpływa przede wszystkim na wygląd i apetyczność wody. Wywołują ją różne substancje znajdujące się w wodzie w stanie nierozpuszczalnym jako zawiesiny i drobne cząsteczki roślin, mikroorganizmy wodne, glina, ił, drobny piasek, wytrącone związki żelaza i manganu. Zwiększona mętność może w znacznym stopniu zakłócać procesy dezynfekcji wody. Woda do spożycia powinna być klarowana i w żadnym wypadku nie powinna posiadać mętności spowodowanej przez substancje organiczne. Usuwanie cząstek zawiesin poprzez zastosowanie koagulacji, sedymentacji i filtracji jest ważnym środkiem w uzyskiwaniu bezpiecznej dla zdrowia wody do picia.

**Po analizie oceny jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemysłu nie stwierdza istotnych zagrożeń dla zdrowia populacji gminy Orły, która korzysta z sieci w/w wodociągów.**

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. Strona Internetowa PSSE w Przemysłu
3. a/a

**INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH**

Realizując obowiązek o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemysłu, ul. Mariacka 4, 37-700 Przemysł.

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

a) realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c, e; art 9 ust.2 lit. b, g, h, i, j RODO),

b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. j RODO).

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują: prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora.

Podanie danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie przez Administratora, w celu realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: [iod.psse.przemysl@sanepid.gov.pl](mailto:iod.psse.przemysl@sanepid.gov.pl)