



HKN.903.3.2023

Sochaczew, dnia 24 stycznia 2023 r.

**Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Nowej Suchej
96-513 Nowa Sucha, Nowa Sucha 59A**

*Dotyczy: Oceny obszarowej jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie
gminy Nowa Sucha*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w oparciu o art.12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydał ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Nowa Sucha za okres od dnia 01.01. 2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

1. Wykaz wodociągów:

Na terenie gminy Nowa Sucha, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi dostarczana jest z 2 wodociągów publicznych t. j.:

- Stacja Uzdatniania Wody w Kozłowie Szlacheckim,
- Stacja Uzdatniania Wody w Orłowie.

Jednostką odpowiedzialną za dostarczanie wody dobrej jakości jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Suchej, Nowa Sucha 59A, 96-513 Nowa Sucha.

Wodociągi oparte są na ujęciach głębinowych - wód podziemnych. Uzdatnianie wody odbywa się poprzez filtrację, napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie oraz okresową dezynfekcję.

2. Informacje dotyczące produkcji wody:

Lp.	Nazwa wodociągu	Produkcja w m ³ /d	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Końcowa roczna ocena jakości wody
1.	SUW Kozłów Szlachecki	681,00	3722	przydatna
2.	SUW Orłów	528,00	2126	przydatna

3. Jakość wody:

Do oceny jakości wody wykorzystano sprawozdania z badań próbek wody pobranej i badanej w ciągu całego roku przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz z badań prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej wykonanych przez zarządcę wodociągów z punktów zgodności ustalonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sochaczewie zlokalizowanych na sieci wodociągowej t j.:

- SUW Kozłów Szlachecki - *kran w pomieszczeniu hydroforni,*
- Szkoła Podstawowa w Kozłowie Biskupim, ul. Olimpijska 1 - *kran w pomieszczeniu obieralni warzyw,*
- SUW Orłów - *kran w pomieszczeniu hydroforni,*
- Szkoła Podstawowa w Kurdwanowie, Kurdwanów 35 - *kran w łazience.*

Jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego SUW Orłów, 96-513 Nowa Sucha zaopatrującego w wodę przeznaczoną do spożycia mieszkańców miejscowości: Marysinek, Rokotów, Kolonia Gradowska, Leonów, Kornelin, Borzymówka, Glinki, Kozłów Biskupi, Roztropna, Kościelna Góra, Kurdwanów, Nowy Białynin, Stary Białynin, Wikcinek w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). W 2022 r. stwierdzono pojedynczy przypadek przekroczenia parametru mikrobiologicznego (liczba bakterii grupy coli) w próbce wody pobranej z punktu zgodności zlokalizowanego na sieci wodociągowej należącej do SUW Orłów. W wyniku podjętych działań naprawczych przeprowadzonych przez zarządcę wodociągu (dezynfekcja, płukanie sieci wodociągowej) przekroczenie zostało wyeliminowane.

Jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego SUW Kozłów Szlachecki, 96-513 Nowa Sucha zaopatrującego w wodę przeznaczoną do spożycia mieszkańców miejscowości: Mizerka, Kozłów Szlachecki, Nowy Kozłów Pierwszy, Braki, Stary Dębsk, Nowy Dębsk, Nowy Kozłów Drugi, Zakrzew, Szeligi, Nowa Sucha, Stara Sucha, Okopy, Antoniew, Nowy Żylin, Stary Żylin, Kozłów Biskupi w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

4. Reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody.

W 2022 roku nie odnotowano zgłoszeń mieszkańców gminy dotyczących reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

5. Prowadzone postępowanie administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Zarządca wodociągu, w wyniku przeprowadzonych działań naprawczych chlorowanie/płukanie sieci) doprowadził do przywrócenia jakości wody pochodzącej ze stacji uzdatniania wody w Orłowie do wymogów obowiązującego rozporządzenia, co zostało potwierdzone okazanymi sprawozdaniami z badań.

6. Ocena ryzyka zdrowotnego.

Woda pochodząca z wodociągów publicznych na terenie gminy Nowa Sucha była bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, a także wolna od wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, nie wskazując agresywnych właściwości korozyjnych i spełniała podstawowe wymagania mikrobiologiczne i chemiczne określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Nowa Sucha
96-513 Nowa Sucha, Nowa Sucha 59A.
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Suchaczewie
Bm
Beata Fergińska