



**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W TOMASZOWIE LUBELSKIM**

22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 51, tel.: 84 664 44 78 / 79 fax.: 84 664 23 61

NIP: 9211326039 REGON: 000299476

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /SanepidTom/SkrytkaESP

e-mail: psse.tomaszowlubelski@sanepid.gov.pl <https://www.gov.pl/web/psse-tomaszow-lubelski>

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez PSSE w Tomaszowie Lub. zgodnie z obowiązkami ustawowymi.  
Klauzula informacyjna opublikowana została na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń PSSE w Tomaszowie Lub.

Tomaszów Lubelski, dnia 22.07.2022r.

HK.903.3.9.2022

## KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim informuje, że w dniu 22 lipca 2022r. została wydana decyzja administracyjna **o braku przydatności wody do kąpieli i zaprzestania jej użytkowania w nieckach basenowych brodzika i jacuzzi Basenu Kąpielowego OSiR „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Aleja Sportowa 8 w terminie natychmiastowym.**

Wyniki badań wody pobranej z niecki brodzika i wody po uzdatnieniu wprowadzanej do jacuzzi w ramach nadzoru sanitarnego, wykazały obecność bakterii *Pseudomonas aeruginosa*. Ponadto w wodzie po uzdatnieniu wprowadzanej do jacuzzi stwierdzono ponadnormatywną liczbę mikroorganizmów na agarze odżywczym w  $36^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}/44 \pm 4$  w jkt/1 ml wody.

Zanieczyszczenie to może prowadzić do zakażeń m.in. dróg moczowych, dróg oddechowych, gałki ocznej oraz ucha zewnętrznego, zatrucia pokarmowego i stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia osób korzystających z rekreacji wodnej.

O zmianie sytuacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim powiadomi niezwłocznie.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Tomaszowie Lubelskim

Barbara Piskorska