

## OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2023r. poz. 338 ze zm.), § 22 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnym wynikiem badania próbki wody do spożycia pochodzącej z indywidualnego ujęcia St Rąbała Sp. z o.o., Bielawki 6, 83-130 Pelplin tj. podmiotu wykorzystującego wodę z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej, w tym działającego na rynku spożywczym

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z indywidualnego ujęcia St Rąbała Sp. z o.o., Bielawki 6, 83-130 Pelplin w badanym zakresie

Data pobrania próbek wody	Miejsce pobrania próbek wody	Numer sprawozdania z badań	kwestionowane parametry	Ocena jakości
29.01.2024 r.	Hydrofornia, woda uzdatniona, Bielawki 6, 83-130 Pelplin „punkt zgodności”	52N/2024/LBŚ	nie stwierdzono	woda przydatna do spożycia

### UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody oraz po zapoznaniu się z laboratoryjnym wynikiem badania próbki wody do spożycia pochodzącej z indywidualnego ujęcia St Rąbała Sp. z o.o., Bielawki 6, 83-130 Pelplin, stwierdził przydatność wody do spożycia z ww. ujęcia indywidualnego.

W okresie trwania warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z indywidualnego ujęcia zakładu St Rąbała Sp. z o. o., Bielawki 6, 83-130 Pelplin, z zachowaniem dopuszczalnej wartości mętności na poziomie 1,59 NTU, przedsiębiorstwo St Rąbała Sp. z o. o. przeprowadziło skuteczne działania naprawcze mające na celu zapewnienie należytej jakości wody.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz wyniki badań jakości wody przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego należało stwierdzić przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z ww. ujęcia indywidualnego.


Przedsiębiorstwo St. Rąbała Sp. z o.o., Bielawki 6, 83-130 Pelplin wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności produkuje wodę w ilości około 32 m<sup>3</sup>/d i zaopatruje w wodę do spożycia 45 osób.

#### Otrzymują :

1. St Rąbała Sp. z o. o., Bielawki 6, 83-130 Pelplin
2. aa

#### Do wiadomości :

1. Konsumentom- <https://www.gov.pl/web/psse-tczew>

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Tczewie  
  
dr Maria Wons