

NHS.9020.1.305.2022

## DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1, art. 14 § 2, art. 104, art. 109 § 2, art. 162 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 26 ust. 1, art. 30, art. 31 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 1, ust. 1a, art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2028), § 3 ust. 3 pkt 1, § 6 pkt 3, § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 8, ust. 9, zał. Nr 1 część C tab.1 lp. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 02.08.2022r. (data wpływu do PSSE Kielce: w dniu 08.08.2022r.) w ramach kontroli wewnętrznej z urządzeń wodociągowych wodociągu Mniów – Raszówka, gm. Mniów, w której stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości – 3 jtk/100ml z Przedszkola „Bajka” w Mniowie, ul. Centralna 2 (sprawozdanie Nr SBW/1156/08/2022, Nr próbki 1211/Z1/22)

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach Stwierdza

- Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzeń wodociągowych wodociągu Mniów – Raszówka, gm. Mniów w zakresie bakterii grupy coli.  
Dopuszczalna wartość bakterii grupy coli, na jaką przyznano warunkową przydatność wody do spożycia, powinna wynosić <10 jtk/100ml, przy jednoczesnym braku obecności bakterii *Escherichia coli* i enterokoków.
- Wygaśnięcie decyzji z dnia 28.07.2016r., Nr SE Ia – 4261 / 259 / 16.

### Ponadto zarządza

1. Zapewnić użytkownikom wyżej wymienionego wodociągu wodę odpowiadającą wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).
2. Prowadzić działania naprawcze, między innymi poprzez prowadzenie dezynfekcji przez okres 30 dni tj. do 08.09.2022r.
3. Przedkładać **każdego dnia** wyniki pomiarów zawartości chloru wolnego w wodzie pochodzącej z urządzeń wodociągowych wodociągu Mniów – Raszówka, gm. Mniów.
4. Przedłożyć do dnia 10.08.2022r. plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji.
5. Przedłożyć wyniki badań próbek wody potwierdzających wykonanie zarządzenia w pkt 1.

### Uzasadnienie

W wyniku regularnej kontroli jakości wody z urządzeń wodociągowych wodociągu Mniów – Raszówka, gm. Mniów stwierdzono jej zanieczyszczenie mikrobiologiczne.

Wynik analizy próbki wody pobranej w dniu 02.08.2022r. (w ramach kontroli wewnętrznej) z urządzeń wodociągowych wodociągu Mniów – Raszówka, gm. Mniów wykazał obecność bakterii grupy coli w ilości 3 jtk/100ml (data wpływu do PSSE Kielce: 08.08.2022r. sprawozdanie Nr SBW/1156/08/2022, Nr próbki 1211/Z1/22 z Przedszkola „Bajka” w Mniowie, ul. Centralna 2).

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w zał. Nr 1 część C tab. 1 lp. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) najwyższa dopuszczalna liczba bakterii grupy coli w wodzie winna wynosić nie więcej niż 0 jtk/100ml.

Z uwagi na fakt, iż w badanej próbce stwierdzono <10 jtk/100ml bakterii grupy coli oraz wykluczono obecność bakterii *Escherichia coli* i enterokoków, uznano stwierdzoną niezgodność za niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, na podstawie § 21 ust. 4 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późniejszymi zmianami), stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzeń wodociągowych wodociągu Mniów – Raszówka, gm. Mniów oraz

zarządził podjęcie działań naprawczych celem wyeliminowania przekroczonych wartości ww. parametru i przedstawienie wyników badania wody potwierdzających wykonanie zarządzeń przedmiotowej decyzji. Należy mieć na uwadze, że do skutecznego przywrócenia prawidłowej jakości wody, środek dezynfekcyjny musi się w wodzie rozejść. Ważne jest też mechaniczne płukanie wodociągu.

W związku z zaistniałą sytuacją należy niezwłocznie podjąć działania naprawcze celem wyeliminowania obecności bakterii grupy coli, co reguluje § 21 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. O podjętych działaniach należy powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.

Wyniki badania wody potwierdzające wykonanie zarządzenia należy przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kielcach.

Mając na uwadze regulacje art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (teksty jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2028), do zadań własnych gminy należą sprawy wodociągów i zapatrzenia w wodę. Zobowiązany do wykonania zarządzeń niniejszej decyzji jest Wójt Gminy Mniów jako organ wykonawczy gminy oraz Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów jako zarządzający przedmiotowym wodociągiem zgodnie art. 26 ust. 1, art. 31 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym).

Art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zobowiązuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody. Zgodnie § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wewnętrzna kontrola jakości wody realizowana przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne obejmuje m. in. uzgodnienie z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym sposobu ustalenia miejsca i przyczyny niezgodności z wymaganiami oraz prowadzenia działań naprawczych w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia przekazania informacji o przekroczeniach wartości parametrycznej parametru określonego w części C tab. 1 lp. 1. Do dnia 10.08.2022r. zarządca przedmiotowego wodociągu ma obowiązek przedłożyć plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez właściwego wójta zgodnie z § 21 ust. 9 ww. rozporządzenia.

Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ze względu na słuszny interes społeczny należało stwierdzić zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późniejszymi zmianami) wygaśnięcie decyzji z decyzji z dnia 28.07.2016r., Nr SE Ia – 4261 / 259 / 16 gdyż w obecnym stanie woda z przedmiotowego wodociągu nie odpowiada wymaganiam zawartym w zał. Nr 1 część C tab. 1 lp. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Przedmiotowy wodociąg zaopatruje 1903 osoby w miejscowości Mniów.

W dniu 08.08.2022r. o godzinie 12<sup>15</sup> mając na uwadze zdrowie ludzi oraz działając na podstawie art. 14 § 2 i art. 109 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późniejszymi zmianami), uzyskano informację telefoniczną od przedstawiciela Przedszkola „Bajka” w Mniowie o stwierdzeniu obecności bakterii grupy coli w liczbie 3 jtk/100ml w próbce wody pobranej w dniu 02.08.2022r. z Przedszkola „Bajka” w Mniowie. Działania naprawcze tj. płukanie sieci oraz chlorowanie wody zostały wdrożone. W związku z powyższym poinformowano stronę ustnie o wydaniu w dniu 08.08.2022r. decyzji o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi. Poinformowano także, że w dniu 08.08.2022r., wydana zostanie decyzja z doręczeniem stronie na piśmie. W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1 ww. ustawy.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ul. Skibińskiego 4, 25-819 Kielce.

Odwołanie winno być wniesione w dwóch egzemplarzach, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Kielcach

*lek. med. Grażyna Majewska*

Otrzymują (za zwrotnym poświadczeniem odbioru):

1. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów.

2. Wójt Gminy Mniów ul. Centralna 9, 26 – 080 Mniów.

3. A/a.

BP/AK