

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: 33 816-00-12, fax: 33 812-57-63

email: psse.bielskobiala@pis.gov.pl www.gov.pl/psse-bielsko-biala

ONS-HKiŚ.4360.1.2021

Bielsko-Biała, 11.03.2021 r.

L. dz. 2575.2021

Starosta Bielski

Starostwo Powiatowe

43-300 Bielsko-Biała

ul. Piastowska 40

Obszarowa ocena jakości wody dla powiatu bielskiego

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) i § 23.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po rozpatrzeniu ocen okresowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2020r.

1. Wykaz producentów wody.

Producenci wody dla powiatu bielskiego:

- Aqua S.A. w Bielsku-Białej,
- Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach,
- Przedsiębiorstwo Komunalne „Kombest” w Kaniowie,
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach,
- Spółka Wodociągowa w Wilkowicach,
- Spółka Wodociągowa w Bystrej,
- Spółka Wodociągowa w Miesznej,
- Spółka Wodociągowa w Godziszce,
- Spółka Wodociągowa w Rudzicy,
- Beskidzki Zespół Lecznico-Rehabilitacyjny w Jaworzu,
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach,
- Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Czechowice-Dziedzice.

Woda rozprowadzana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej kupowana jest od producenta - Aqua S.A. w Bielsku-Białej.

Na terenie powiatu znajdują się podmioty prowadzące działalność gospodarczą wykorzystujące wodę pochodzącą z własnych indywidualnych ujęć:

- „Czanieckie Makarony” Spółka z o.o. w Czańcu,
- IPL Gabinet Stomatologiczny Urszula Cierniak-Wawrzekiewicz w Buczkowicach,
- Wikoli Grzegorz Janica w Buczkowicach,
- P.P.H.U. Piekarnstwo G. i B. Duraj w Buczkowicach,
- P.P.H.U. Koral J. Klaczek w Rybarzowicach,
- Firma BOVIX B. Rybica w Buczkowicach,
- Przedszkole Publiczne w Szczyrku,
- Ilona Socowa KAI w Szczyrku,
- Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” w Szczyrku,
- Handel-Usługi Barbara Jakubiec w Szczyrku,
- Pokoje Gościnne „Aldian” w Szczyrku,
- Zajazd „Biały Krzyż” w Szczyrku,
- „Sasanka” Paweł Habierski w Szczyrku,
- P.P.H.U. Roman Smolarek Gospoda „Na Przęłęczu” w Szczyrku,
- „Frydbud” Sp. z o.o. D.W. „Śnieżynka” w Szczyrku,
- Hotel „Klimczok” Sp. z o.o. w Szczyrku,
- JJD Joanna Jarosz Daniel Gościniec „Solisko” w Szczyrku,
- „Gościniec Salmopolski” Anna Ochman w Szczyrku,
- Grupa THF Tomasz Owczarz w Szczyrku,
- Zajazd Regionalny „Chata na Groniu” w Miesznej,
- A. Lohman, Z. Lohman-Ndou, A. Ndou S.C. ul. Dębowa 1129 w Buczkowicach - schronisko górskie PTTK „Skrzyczne” w Szczyrku,
- D. Kukła, N.Kukła, P. Kukła S.C. w Bystrej - schronisko górskie PTTK „Klimczok”,
- FPHU „VATOM” Tomasz Waluś ul. Pocztowa 34 w Bielsku-Białej - schronisko górskie PTTK „Stefanka” na Koziej Górze w Bielsku-Białej,
- Grażyna Raszka - schronisko górskie PTTK „Na Magurce” w Wilkowicach,
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SZEJA” Janusz Szeja ul. Sobieskiego 88/37 w Bielsku-Białej - schronisko górskie PTTK „Szyndzielnia” w Bielsku-Białej,
- F.P.H. „Hybro” Sp. z o.o. w Kaniowie,
- Stekla sp. cywilna Gościniec Nałęże w Jaworzu,
- E.S.K. S.C. Sebastian Kuniczek Ewa Kubiczek,
- „Niezapominajka” POTO Tomasz Popiński w Szczyrku,
- Ośrodek Turystyczno-Sportowy „Zagroń” ul. Wrzosowa 21 w Szczyrku,

- „ZIK TRANS” ul. Beskidzka 760 w Rybarzowicach,
- „AKRO” ul. Komorowicka 9 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Karczma „Harnaś” S.C. Sebastian Kapała, Leszek Kapała S.C. w Bielsku-Białej,
- Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. ul. Narciarska 10 w Szczyrku,
- „Chaty pod Beskidkiem” P.H.U. Marek Zawada ul. Bukowa 7c w Szczyrku,
- „Bar u Józka” P.U.H. „Przybyła” Józef Przybyła ul. Ondraszka 7 w Szczyrku,
- „Górska Legenda” MAE&MONTANIA Sp. z o.o. Jerzy Goc ul. Górska 62 w Szczyrku.

Produkcja wody i sposób uzdatniania.

Wszyscy producenci wody dostarczają na teren powiatu bielskiego ogółem około 20 000 m³/d.

Stacja Uzdatniania Wody Soła I w Kobiernicach należąca do Aqua S.A. Bielsko-Biała oparta jest o ujęcie infiltracyjne, stosowana jest tylko dezynfekcja końcowa,

- Stacja Uzdatniania Wody Soła III/II w Kobiernicach należąca do Aqua S.A. Bielsko-Biała stosowana jest koagulacja, filtracja i dezynfekcja końcowa.

Łączna produkcja wody dla Stacji Uzdatniania Wody Soła I oraz Stacji Uzdatniania Wody Soła III/II wynosi około 9 600 m³/d,

- Stacja Uzdatniania Wody w Wapienicy należąca do Aqua S.A. Bielsko-Biała produkuje średnio 3 400 m³/d,
- Stacja Uzdatniania Wody w Bujakowie należąca do Aqua S.A. Bielsko-Biała produkuje średnio 50 m³/d,
- Stacja Uzdatniania Wody w Szczyrku produkuje średnio 1000 m³/d. W procesie uzdatniania stosowana jest koagulacja, filtracja i dezynfekcja końcowa,
- Stacja Uzdatniania Wody w Dankowicach produkuje średnio 550 m³/d. Proces uzdatniania obejmuje filtrację dwustopniową (odżelazianie i odmanganianie) i dezynfekcję końcową,
- Stacja Uzdatniania Wody Czaniec w Kobiernicach GPW S. A. w Katowicach dostarcza średnio 680 m³/d, Proces uzdatniania obejmuje koagulację, filtrację i dezynfekcję końcową,
- Przedsiębiorstwo Komunalne „Kombest” produkuje średnio 1 800 m³/d. Stosowana jest filtracja, koagulacja i dezynfekcja końcowa chemiczna,
- Stacja Uzdatniania w Godziszce produkuje średnio 250 m³/d. Proces uzdatniania obejmuje dezynfekcję końcową,
- Stacja Uzdatniania Wody w Rudzicy produkuje średnio 130 m³/d. Stosowana jest filtracja i dezynfekcja końcowa,
- Stacja Uzdatniania Wody w Bystrej produkuje średnio 520 m³/d. Stosowana jest filtracja i dezynfekcja końcowa,

- Stacja Uzdatniania Wody w Mesznej produkuje średnio 140 m³/d. Prowadzone jest uzdatnianie oparte na filtracji i dezynfekcja końcowa,
- Stacja Uzdatniania Wody w Wilkowicach produkuje średnio 1000 m³/d. Stosowana jest filtracja i dezynfekcja końcowa,
- Stacja Uzdatniania Wody należąca do Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego produkuje średnio 50 m³/d. Stosowana jest filtracja i dezynfekcja końcowa.

Produkcja wody z indywidualnych ujęć kształtowała się następująco:

- P.P.H.U. „Koral” J. Klaczek – 0,8 m³/d,
- P.P.H.U. Piekarstwo G. i B. Duraj - 5 m³/d,
- Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” - 30 m³/d,
- Handel-Usługi Barbara Jakubiec – 1 m³/d,
- „Sasanka” Paweł Habierski – 3,5 m³/d,
- Frydbud Sp. z o.o. D.W. „Śnieżynka” - 1 m³/d, + Lampa UV,
- F.P.H. „Hybro” Sp. z o.o. w Kaniowie - 180 m³/d,

Woda produkowana przez powyższych przedsiębiorców była dezynfekowana podchlorynem sodu.

Produkcja wody z indywidualnych ujęć, w których nie prowadzono procesu uzdatniania kształtowała się następująco:

- Firma „BOVIX” B. Rybica - 5 m³/d,
- International Meat Treader - 5 m³/d,
- Zajazd „Biały Krzyż” – 2 m³/d,
- P.P.H.U. Roman Smolarek Gospoda „Na Przełęczy” – 2 m³/d,
- Zajazd Regionalny „Chata na Groniu” – 1 m³/d,
- Schronisko Górskie „Klimczok” – 1 m³/d,
- Schronisko Górskie „Na Magurce” – 1,5 m³/d.
- Schronisko Górskie „Stefanka” na Koziej Górze w Bielsku-Białej – 5 m³/d ,
- Schronisko Górskie „Szyndzielnia” - 2 m³/d,
- Schronisko Górskie „Magurka” – 1,5 m³/d.

Produkcja wody z indywidualnych ujęć, w których stosowana jest lampa UV wynosi:

- „Makarony Czanieckie” Spółka z o.o. produkują - 15 m³/d,
- Schronisko PTTK „Skrzyczne” - 10 m³/d,
- Przedszkole Publiczne - 1 m³/d,
- Ilona Socowa KAI - 10 m³/d,
- Grupa THF Tomasz Owczarz - 5 m³/d,
- Pokoje Gościnne „Aldian” - 2 m³/d,

- Hotel „Klimczok” Sp. z o.o. - 30 m³/d,
- JJD Joanna Jarosz Daniel „Gościniec Solisko” - 2 m³/d,
- IPL Gabinet Stomatologiczny Urszula Cierniak-Wawrzekiewicz - 8 m³/d,
- Wikoli Grzegorz Janica - 1 m³/d,
- „Gościniec Salmopolski” Anna Ochman - 5 m³/d,
- Stekla sp. cywilna „Gościniec Nałęż” - 5 m³/d,
- E.S.K. S.C. Sebastian Kuniczek Ewa Kubiczek - 2 m³/d,
- POTO Tomasz Popiński - 2 m³/d,
- Ośrodek Turystyczno-Sportowy „Zagroń” ul. Wrzosowa 21 w Szczyrku - 10 m³/d,
- „ZIK TRANS” w Rybarzowicach - 5 m³/d,
- „AKRO” ul. Komorowicka 9 w Czechowicach-Dziedzicach,
- Karczma „Harnaś” S.C. w Bielsku-Białej - 1 m³/d,
- Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. ul. Narciarska 10 w Szczyrku - 2 m³/d,
- „Chaty pod Beskidkiem” P.H.U. Marek Zawada ul. Bukowa 7c w Szczyrku - 2 m³/d,
- P.U.H. „Przybyła” Józef Przybyła ul. Ondraszka 7 w Szczyrku - 2 m³/d,
- „Górska Legenda” MAE&MONTANIA Sp. z o.o. Jerzy Goc ul. Górska 62 w Szczyrku - 1 m³/d.

2. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Na terenie powiatu bielskiego liczba ludności zaopatrywanej w wodę wodociągową wynosi szacunkowo 135 300 osób.

3. Jakość wody.

Do oceny jakości wody wykorzystywano wyniki próbek pobieranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a także wyniki uzyskane przez producentów wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej. Wyniki badań laboratoryjnych, za wyjątkiem:

- próbki wody z ujęcia własnego pobranej w Pensjonacie „Słonecznik” ul. Uzdrowska 21 w Szczyrku,
- próbki wody z ujęcia własnego pobranej w „Gościńcu Salmopolskim” ul. Wiślańska 56a w Szczyrku,
- próbki wody z ujęcia własnego pobranej w Ośrodku Turystyczno-Sportowym Zagroń ul. Wrzosowa 21 w Szczyrku,
- próbki wody z ujęcia własnego pobranej w Domu Wypoczynkowym „Marsjanka” ul. Uzdrowska 9 w Szczyrku,
- próbki wody z ujęcia własnego pobranej w Domu Wypoczynkowym „Śnieżynka” ul. Narciarska 19a w Szczyrku,
- próbki wody przeznaczonej do spożycia podawanej do sieci ze Stacji Uzdatniania Wody „Czaniec” ul. Wodociągowa 1 w Kobiernicach,

- próbki wody z ujęcia własnego Schroniska „Stefanka” na Koziej Górze ul. Poczтовая 34 w Bielsku-Białej,
- próbki wody pobranej w Ośrodku Zdrowia ul. Batalionów Chłopskich 64 w Kaniowie,

wykazały stan jakości odpowiadający wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

4. Przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody.

- W próbce wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z ujęcia własnego Pensjonatu „Słonecznik” ul. Uzdrowska 21 Domu Wypoczynkowego Marsjanka ul. Uzdrowska 9 w Szczyrku, pobranej w dniu 05.02.2020 r. stwierdzono obecność *Escherichia coli*,
- W próbce wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z ujęcia własnego „Gościńca Salmopolskiego” ul. Wiślańska 56a w Szczyrku, pobranej w dniu 19.02.2020 r. stwierdzono obecność *Escherichia coli*,
- W próbce wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z ujęcia własnego Ośrodka Turystyczno-Sportowego „Zagroń” ul. Wrzosowa 21 w Szczyrku, pobranej w dniu 14.09.2020 r. stwierdzono obecność bakterii *grupy coli*,
- W próbce wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z ujęcia własnego Domu Wypoczynkowego „Marsjanka” ul. Uzdrowska 9 w Szczyrku, pobranej w dniu 21.09.2020 r. stwierdzono obecność bakterii *Escherichia coli*,
- W próbce wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z ujęcia własnego Domu Wypoczynkowego „Śnieżynka” ul. Narciarska 19a w Szczyrku, pobranej w dniu 30.09.2020 r. stwierdzono obecność bakterii *Escherichia coli*.
- W próbce wody przeznaczonej do spożycia podawanej do sieci ze Stacji Uzdatniania Wody „Czaniec” ul. Wodociągowa 1 w Kobiernicach, pobranej w dniu 13.07.2020 r. w ramach nadzoru wewnętrznego, stwierdzono przekroczenie parametru ołowiu,
- W próbce wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z ujęcia własnego Schroniska „Stefanka” na Koziej Górze ul. Poczтовая 34 w Bielsku-Białej, pobranej w dniu 24.06.2020 r. stwierdzono obecność *Escherichia coli*,
- W próbce wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z Ośrodka Zdrowia w Kaniowie, pobranej w dniu 16.09.2020 r. stwierdzono ponadnormatywną wartość mikroorganizmów.

W związku z tym, że powyższe zdarzenia miały charakter incydentalny i wystąpiły tylko lokalnie, a badania przeprowadzone po podjętych działaniach naprawczych wykazały jakość wody zgodną z wymogami obowiązującego rozporządzenia, uznano wodę dostarczaną na teren powiatu Bielska-Białej za bezpieczną i nie wpływającą negatywnie na zdrowie konsumentów.

5. Zgłoszenie reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

W roku 2020 nie odnotowano zgłoszeń mieszkańców gminy dotyczących reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

6. Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Stwierdzenie niezgodności parametrów jakości wody z obowiązującymi przepisami skutkowało wszczęciem postępowań administracyjnych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Podjęte działania naprawcze przez zarządców ujęć doprowadziły do przywrócenia jakości wody do wymogów obowiązującego rozporządzenia.

Oceny bezpieczeństwa konsumentów na terenie powiatu bielskiego dokonano w ocenie okresowej jakości wody za I i II półrocze 2020 roku uznając wodę dostarczaną konsumentom za bezpieczną.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej, po analizie sprawozdań z badań wody wykonanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przedsiębiorstwa wodociągowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą z ujęć objętych nadzorem w 2020 roku, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi na terenie powiatu bielskiego, z zastrzeżeniem czasowej nieprzydatności do spożycia wody z ujęć wymienionych w pkt. 4.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bielsku-Białej

dr n. med. Jarosław Rutkiewicz

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe 43-300 Bielsko-Biała ul. Piastowska 40,
2. ONS-HKiŚ - a/a.