

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KONINIE

Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 632439052 | tel. 632464976, 632464967
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-konin
/PSSE-Konin/skrytka

ul. Stanisława Staszica 16
62-500 Konin
NIP 6651743952
REGON 000778188-00024
BDO: 000134441

ON-HK.9020.1.1230.2022

Konin, dnia 29 grudnia 2022 r

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o. o.
ul. Warszawska 11
62-530 Kazimierz Biskupi**

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w oparciu o:

- 1) sprawozdania z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:
 - wykonywanych w ramach nadzoru urzędowego:
 - przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie wg sprawozdań: Nr W-109/2022 z dnia 18.02.2022 r., Nr W-267-270/2022 z dnia 23.03.2022 r., Nr W-632-635/2022 z dnia 11.07.2022 r.
 - przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu wg sprawozdania: Nr N/351/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 25.02.2022 r.
 - wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej:
 - przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie wg sprawozdań: Nr W-55-S/2022 z dnia 25.01.2022 r., Nr W-213-S/2022 z dnia 11.03.2022 r., Nr W-240-S/2022 z dnia 15.03.2022 r., Nr W-262-265-S/2022 z dnia 18.03.2022 r., Nr W-299-302-S/2022 z dnia 08.04.2022 r., Nr W-494-S/2022 z dnia 20.05.2022 r., Nr W-556-S/2022 z dnia 06.06.2022 r., Nr W-840-S/2022 z dnia 18.08.2022 r., Nr W-962-S/2022 z dnia 03.10.2022 r., Nr W-1002-S/2022 z dnia 25.10.2022 r., Nr W-1134-S/2022 z dnia 09.11.2022 r., Nr W-1262-S/2022 z dnia 08.12.2022 r.,
 - przez Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej w Katowicach wg sprawozdań: Nr SCR/1/5324/2022/RT z dnia 25.08.2022 r., Nr SCR/1/5324/2022/RD z dnia 07.10.2022 r., Nr SCR/1/5325/2022/RT z dnia 25.08.2022 r., Nr SCR/1/5325/2022/RD z dnia 07.10.2022 r.
- 2) analizę podejmowanych działań naprawczych,
- 3) prowadzony nadzór oparty na § 20 cytowanego na wstępie rozporządzenia,



niepodlega POLSKA
AGENCJA OCHRONY
ŚRODOWISKA

STWIERDZA

że woda z wodociągu publicznego Kazimierz Biskupi, ul. Bielawy

- w okresie od 7 marca 2022 r. do 20 marca 2022 r. odbiegała w zakresie stężenia parametru mangan;
- w okresach od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r. w pozostałym badanym zakresie spełniała **wymagania** określone w załącznikach 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ze względu na przekroczenie parametru mangan przedsiębiorca podejmował działania naprawcze polegające na płukaniu sieci wodociągu oraz przeglądzie filtrów, które ostatecznie skutkowały doprowadzeniem jakości wody w sieci do obowiązujących norm w zakresie zawartości parametru mangan.

.....
Podpis PPIS w Koninie

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Kazimierz Biskupi
ePUAP: /kazimierz_biskupi/SkrytkaESP
3. a/a.

S.S.