



## Komunikat

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie  
z dnia 18.10.2024 r.  
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

**Dotyczy:** jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego **Rąbinek gmina Krzywiń** zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Rąbinek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie, na podstawie przeprowadzonych badań informuje, iż jakość wody z **wodociągu Rąbinek uległa pogorszeniu pod względem bakteriologicznym** ze względu na obecność bakterii grupy coli odbiega od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294).

### **Woda nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu.**

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i sflukiwania toalet.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.