



Brynek, dnia 23.05.2022

Zn.spr.: SA.270.5.2022

Dotyczy: odpowiedź na zapytanie do SWZ postępowanie pn: Bieżące remonty dróg leśnych wewnątrzzakładowych na terenie Nadleśnictwa Brynek rewitalizacja drogi tzw."Strzybnickiej" w Leśnictwie Strzybnica o długości 4235mb zn.ZPN.270.2.2022

Działając w oparciu o artykuł 284 pkt.2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie do SWZ w postępowaniu:

Pytanie:

Do przetargu pn: "Bieżące remonty dróg leśnych wewnątrzzakładowych na terenie Nadleśnictwa Brynek rewitalizacja drogi tzw."Strzybnickiej" w Leśnictwie Strzybnica o długości 4235mb" proszę o uszczegółowienie: w przedmiarze do kalkulacji nr 3, czy wykonawca ma założyć do stabilizacji spoiwo celem związania? Jeżeli tak, to jakie i w jakiej ilości. Prosimy o podanie na jaką grubość należy przemieszczać warstwę, gdyż nie jest określona.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje użycia spoiwa w celu stabilizacji gruntu.

Warstwę wierzchnią drogi należy przemieszczać na grubości 15 cm.

Z poważaniem
Janusz Wojciechowski
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/