



## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W STRZELCACH OPOLSKICH

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 20, 47-100 Strzelce Opolskie

sekr. tel. 77 44 00 313, fax 77 44 00 323

e-mail: psse.strzelceopolskie@pis.gov.pl

HK.90820.2.27.2023.MR

Strzelce Opolskie, 2024-03-21

### OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY

dotyczy obszaru gminy Zawadzkie

na dzień 31.12.2023 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.) oraz §23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich**, prowadząc nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dokonał oceny obszarowej jakości wody pochodzącej z wodociągów publicznych z terenu gminy Zawadzkie.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producentów wody: Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o., Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur Andrzej, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intellektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich oraz w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich dokonywano poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i instalacji wodociągowych dostarczających wodę na terenie gminy Zawadzkie.

Producent wody (nazwa, adres)	Eksploatowany wodociąg (zaopatrywane miejscowości)	Produkcja wody (m <sup>3</sup> /d)	Liczba zaopa- trywanej ludności	Uzdatnianie i dezynfekcja wody (metody)	Kwestionowane parametry – długość przekroczeń w roku, podjęte działania naprawcze	Jakość wody na koniec 2023 r.
Zakład Gospodarski Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o., ul. Świerkłańska 2, 47-120 Zawadzkie	<b>Zawadzkie</b> (Zawadzkie, Kielcza, Żędowice)	1074	13200	dezynfekcja pod- chlorynem sodu	-	przydatna do spożycia
Alchemia S.A. ul. Jagiellońska 76 03-301 Warszawa	<b>Walcownia Rur Andrzej</b> (Alchemia S.A. Zakład	290	500	-	-	przydatna do spożycia

	Walcownia Rur Andrzej)					
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelakualnie prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich ul. Czarna 2, 47-120 Zawadzkie	<b>Wodociąg lokalny DPS Zawadzkie</b>	76	172	napowietrzacz oraz dwie kolumny filtracyjne ze złożem wpracowanym	-	przydatna do spożycia

***I. Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody.***

Nie prowadzono postępowań administracyjnych w zakresie jakości wody.

***II. Informacja o wpływie na zdrowie konsumentów przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów wody***

Nie stwierdzano przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów wody.

***III. Informacja o zgłoszonych reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze***

Nie odnotowano zgłoszeń o reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Strzelcach Opolskich  
*Katarzyna Kanoza*

Otrzymują:  
1. Burmistrz Zawadzkiego  
ul. Dębowa 13  
47-120 Zawadzkie  
2. A/a.

WYSŁANO

2024-03-21

podpis.....

Sporządziła:  
Martyna Ruli  
Oddział Higieny Komunalnej,  
tel.: 77 44 00 325