

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: 33 816 00 12

e-mail: psse.bielskobiala@sanepid.gov.pl www.gov.pl/psse-bielsko-biala

ONS-HKiŚ.903.100.2024

Bielsko-Biała, dnia 28.03.2024r.

lp. 5564 .2024

Burmistrz Miasta i Gminy Wilamowice
Urząd Miasta i Gminy w Wilamowicach
43-330 Wilamowice
Rynek 1

Obszarowa ocena jakości wody dla miasta i gminy Wilamowice

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) i § 23.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po rozpatrzeniu ocen okresowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2023r.

1. Wykaz producentów wody.

Gmina Wilamowice zaopatrywana jest w wodę produkowaną przez:

- Stację Uzdadniania Wody w Dankowicach należącą do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach,
- Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach,
- Stację Uzdadniania Wody „Soła I” w Kobiernicach należącą do Aqua S.A. Bielsko-Biała,
- Stację Uzdadniania Wody „Soła II/III” w Kobiernicach należącą do Aqua S.A. Bielsko-Biała.

2. Produkcja wody i sposób uzdatniania.

- Stacja Uzdadniania Wody w Dankowicach produkuje średnio 550 m³/d. Proces uzdatniania obejmuje filtrację dwustopniową (odżelazianie i odmanganianie) i dezynfekcję końcową,
- Stacja Uzdadniania Wody Czaniec w Kobiernicach GPW S. A. w Katowicach dostarcza średnio 500 m³/d. Proces uzdatniania obejmuje koagulację, filtrację i dezynfekcję końcową,

- Stacja Uzdatniania Wody „Soła I” i „Soła II/III” w Kobiernicach Aqua S.A. w Bielsku-Białej dostarcza średnio 480 m³/d. Proces uzdatniania obejmuje koagulację, filtrację i dezynfekcję końcową.

3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

- Stacja Uzdatniania Wody w Dankowicach zaopatrujące około 4250 osób,
- Stacja Uzdatniania Wody Czaniec w Kobiernicach GPW S. A. w Katowicach zaopatrujące około 5500 osób,
- Stacja Uzdatniania Wody w Kobiernicach Aqua S.A. zaopatrujące około 5200 osób.

4. Jakość wody.

Do oceny jakości wody wykorzystywano wyniki próbek pobieranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a także wyniki uzyskane przez producentów wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej. Wyniki badań laboratoryjnych, za wyjątkiem:

- próbek wody przeznaczonej do spożycia włączanej do sieci wodociągowej pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody GPW „Czaniec” w Kobiernicach ul. Wodociągowa 1, pobranej w dniu 18.01.2023r. stwierdzono obecność bakterii *grupy coli*,
- próbek wody przeznaczonej do spożycia włączanej do sieci wodociągowej pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody GPW „Czaniec” w Kobiernicach ul. Wodociągowa 1, pobranej w dniu 06.02.2023r. stwierdzono obecność bakterii *Clostridium Perfringens*,
- próbek wody przeznaczonej do spożycia włączanej do sieci wodociągowej pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody GPW „Czaniec” w Kobiernicach ul. Wodociągowa 1, pobranej w dniu 15.02.2023r. stwierdzono obecność bakterii *Clostridium Perfringens*,

wykazały stan jakości odpowiadający wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Z uwagi na ww. przekroczenia parametrów mikrobiologicznych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej, wprowadził wzmożony monitoring poboru próbek wody na sieci wodociągowej znajdującej się na terenie gminy.

Pobrane próbki wody wykazały stan jakości odpowiadający wymogom ww. rozporządzenia.

5. Przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody.

Na terenie gminy Wilamowice w żadnej badanej próbce nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych badanych parametrów.

6. Zgłoszenie reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

W roku 2023 nie odnotowano zgłoszeń mieszkańców gminy dotyczących reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

7. Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Z uwagi na dobrą jakość wody na terenie gminy Wilamowice nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych.

Oceny bezpieczeństwa konsumentów na terenie gminy Wilamowice dokonano w ocenie okresowej jakości wody za I i II półrocze 2023 roku uznając wodę dostarczaną konsumentom za bezpieczną.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej, po analizie sprawozdań z badań wody wykonanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przedsiębiorstwa wodociągowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą z ujęć objętych nadzorem w 2023 roku, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Wilamowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bielsku-Białej
Dr n. med. Jarosław Rutkiewicz

Otrzymują:

1. Urząd Miasta i Gminy w Wilamowicach; 43-330 Wilamowice, Rynek 1,
2. ONS-HKiŚ - a/a.

Sp. M. Bielsko
Op. Che

