

**KOMUNIKAT Nr 19.W.2022**  
**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie**

**z dnia 14 listopada 2022 roku**

Na podstawie uzyskanych informacji od Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie, ul. Żnińska 19, 88 – 410 Gąsawa o zanieczyszczeniu mikrobiologicznym wody (obecność enterokoków kałowych i bakterii grupy coli)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie**  
**stwierdził**  
**brak przydatności wody do spożycia z Wodociągu Gogółkowo**

**Woda nadaje się wyłącznie do celów sanitarnych związanych ze splukiwaniem toalet,  
prowadzeniem działań naprawczych i p-pożarowych**

oraz zobowiązał zarządzającego wodociągiem – Zakład Robót Publicznych w Gąsawie ul. Żnińska 19, 88 - 410 Gąsawa do zapewnienia wody o właściwej jakości.  
Wodociąg Gogółkowo zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Gogółkowo gm. Gąsawa.

Po otrzymaniu wyników kolejnych badań wody, będą przekazywane aktualne komunikaty.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W ŻNINIE  
*Tadeusz Kosiara*  
Tadeusz Kosiara