

Zarządzenie nr 2
Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej
w Jeleniej Górze
z dnia 9 grudnia 2013 roku

w sprawie: wprowadzenia w użytkowanie wymagań organizacyjno – technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze

Na podstawie art. 13 ust. 6 pkt 1 oraz pkt 11 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1340 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam do stosowania wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej 2 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Głównymi elementami ramowych wytycznych, o których mowa w §1, są:

- 1) ogólne zasady uzgadniania sposobu podłączenia do systemu transmisji alarmu pożarowego,
- 2) procedura przyłączania obiektu do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych,
- 3) zasady użytkowania systemu transmisji alarmu pożarowego,
- 4) podstawowe wymagania techniczne dla elementów składowych systemów sygnalizacji pożarowej i systemów transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych,
- 5) eksploatacja, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemów monitoringu pożarowego.

§3

Należy dokonać przeglądu i analizy obowiązujących umów z operatorami oraz funkcjonowania działających systemów transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych w zakresie zgodności funkcjonujących rozwiązań z obowiązującymi wymaganiami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dostosowanie do tych wymagań powinno nastąpić w drodze nowych umów pomiędzy Komendantem Miejskim PSP w Jeleniej Górze a Operatorami, przy czym graniczną datą wprowadzenia koniecznych zmian wynikających z przywołanych wymagań oraz zasad wiedzy technicznej jest dzień 30.06.2014r.

§4

Wyroby (urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych i systemy transmisji alarmów pożarowych) nie spełniające wymagań dotyczących oceny zgodności, wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wprowadzenia do obrotu lub zainstalowania wyrobów, nie mogą być wprowadzone do użytkowania lub dalej eksploatowane.

§5

Zmiana całości lub części załącznika do niniejszego zarządzenia nie wymaga zmiany zarządzenia.

§6

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czynię Kierownika Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej.

§7

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MJ/MJ

Otrzymują:

- komórki organizacyjne wszystkie,

- a/a



KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

mi. bryg. mgr inż. Jerzy Śladczyk