



Komunikat

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wągrowcu z dnia 05.07.2024 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi**

Dotyczy: jakości wody z Wodociągu Publicznego Żelice, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Żelice, Józefowo, Sarbka, Potulice- numery posesji: 25, 26, 27, 28, 28a.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu informuje, iż przeprowadzone badania kontrolne jakości wody wykazały pogorszenie jej jakości pod względem bakteriologicznym: ogólna liczba mikroorganizmów, bakterie grupy coli, organoleptycznym i fizykochemicznym: mętność, barwa, mangan i żelazo oraz stwierdzono nieakceptowalny zapach.

Przekroczenia związków manganu, mętności, barwy i żelaza nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą obniżać cechy organoleptyczne wody (powodować zmianę barwy, smaku, brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienie bielizny podczas prania).

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję wody może nastąpić pogorszenie smaku oraz zapachu ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Aktualnie trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U 2017 r., poz. 2294)

Woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalet.



Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.