

**Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Pruszczu Gdańskim z dnia 12.12.2023 r.  
zmieniający komunikat z dnia 11.12.2023 r.  
odnośnie do m. Zaskoczyn**

dot. wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego  
zaopatrzenia ludzi w wodę w m. Mierzeszyn,  
gm. Trąbki Wielkie


**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim  
informuje, iż została wydana decyzja stwierdzająca brak przydatności  
wody do spożycia przez ludzi znak HK.9022.5.299.2023.KJ.1  
z dnia 11.12.2023 r.**

**dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Mierzeszyn,  
gm. Trąbki Wielkie zaopatrującego miejscowości: Mierzeszyn  
(z wyłączeniem ul. Klonowej, ul. Cyprysowej i ul. Jeziornej)  
i Zaskoczyn (Dom Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie)**

**z powodu stwierdzonej ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy coli  
w punkcie zgodności: 12 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml)**


**Informuje się mieszkańców:**

- **Woda z kranu nie nadaje się do picia**
- **Woda z kranu nie może być używana do higieny osobistej (mycia zębów, kąpieli itp.)**
- **Woda może być używana wyłącznie do celów porządkowych (splukiwanie toalet, mycie podłóg, itp.)**



- Zgodnie z informacją uzyskaną od zarządcy wodociągu trwają prace mające przywrócić odpowiednią jakość wody.
- Zobligowano zarządcę wodociągu do niezwłocznego uruchomienia awaryjnego zaopatrzenia w wodę mieszkańców zaopatrywanych z ww. ujęcia wody.

**Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego  
komunikatu**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PRUSZCZU GDAŃSKIM  
z up.   
Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Pruszczu Gdańskim