



- ① Kocioł na paliwo stałe zgozawywujący drewno 25kW 5 klasy emisji spalin, poj. wodna 80l
- ② Zawór zabezpieczenia odpływowego 3/4 A 95°C, kalpilara z osłoną 1300 mm
- ③ Zawór antyskażeniowy 3/4'
- ④ Zawór kulowy 3/4'
- ⑤ Zawór kulowy 1'
- ⑥ Kotłowa grupa bezpieczeństwa temp. pracy 110 st. C, ciśnienie 3bar, manometr tarczowy
- ⑦ Laddomat 21
- ⑧ Naczynie wzbiorcze C.O. 100 l
- ⑨ Zbiornik buforowy 857 l
- ⑩ Zbiornik C.W.U. 195 l

- ⑪ Naczynie wzbiorcze C.W.U 18 l
- ⑫ Naczynie wzbiorcze wody użytkowej o pojemności minimum 4 l
- ⑬ Pompa obiegowa h=3m, Q=2 m3/h, 230V
- ⑭ Zawór mieszający trjdrogowy z siłownikiem DN25
- ⑮ Filtr siatkowy DN25
- ⑯ Separator zanieczyszczeń DN25
- ⑰ Zawór zwrotny DN25

<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> 93-466 Łódź ul. Łódzka 2D tel. 516 707 649 tel. 664 967 719		Nr rys. 2	
BRANŻA: Sanitarna		DATA: 07.2022	
TREŚĆ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI NA PALIWO STAŁE DLA BUDYNKU LESNICZÓWKI PRZY UL. ROZRYWKOWEJ 1 W GROTNIKACH		SKALA: - -	
INWESTOR: Nadleśnictwo Grotniki 95-100 Zgierz, ul. Ogrodnicza 6/8	ADRES INWESTYCJI: 95-073 Grotniki ul. Rozrywkowa 1 dz.nr291/6 obr. Lućmierz-Las	NAZWA RYSUNKU: Schemat kotłowni	
PROJEKTANT: mgr inż. Arkadiusz Fryze upr. bud. ŁÓD/3503/PWBS/18	PODPIS: OPRACOWAŁ: mgr inż. Przemysław Wygębski upr. bud. ŁÓD/4182/PWBS/20	PODPIS:	