


- ① Kocioł na paliwo stałe zgozawywujący drewno 25kW 5 klasy emisji spalin, poj. wodna 56l
② Zawór zabezpieczenia odpływowego 3/4 A 95°C, kalpilara z osłoną 1300 mm
③ Zawór antyskażeniowy 3/4'
④ Zawór kulowy 3/4'
⑤ Zawór kulowy 1'
⑥ Kotłowa grupa bezpieczeństwa temp. pracy 110 st. C, ciśnienie 3bar, manometr tarczowy
⑦ Ładdomat 21
⑧ Naczynie wzbiorcze C.O. 100 l
⑨ Zbiornik buforowy 857 l
⑩ Zbiornik C.W.U. 195 l

- ⑪ Naczynie wzbiorcze C.W.U 18 l
⑫ Naczynie wzbiorcze wody użytkowej o pojemności minimum 4 l
⑬ Pompa obiegowa h=3m, Q=2 m3/h, 230V
⑭ Zawór mieszający trójdrogowy z siłownikiem DN25
⑮ Filtr siatkowy DN25
⑯ Separator zanieczyszczeń DN25
⑰ Zawór zwrotny DN25

		PRACOWNIA PROJEKTOWA 93-466 Łódź ul. Łódzka 2D tel. 516 707 649 tel. 664 967 719	
BRANŻA: Sanitarna		Nr rys. 2	
TREŚĆ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA KOTŁOWNI NA PALIWO STAŁE DLA BUDYNKU LESNICZÓWKI W MIEJSCOWOŚCI CHOCISZEW 55		DATA: 07.2022	
INWESTOR: Nadleśnictwo Grotniki 95-100 Zgierz, ul. Ogrodnicza 6/8		ADRES INWESTYCJI: 94-045 Chociszew Chociszew 55 gm. Parzęczew dz.nr 329 obr. Chociszew	
NAZWA RYSUNKU: Schemat kotłowni		SKALA: - -	
PROJEKTANT: mgr inż. Arkadiusz Fryze upr. bud. LOD/3503/PWBS/18		PODPIS: OPRACOWAŁ: mgr inż. Przemysław Wygębski upr. bud. LOD/4182/PWBS/20	
		PODPIS:	