



KOMUNIKAT

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu z dnia 9 sierpnia 2022r.
w sprawie braku przydatności wody do kąpielii oraz tymczasowym zakazie kąpielii
w niecce basenu rekreacyjnego na Pływalni ARENA w Żaganiu, ul. Kochanowskiego 6**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 4 sierpnia 2022r. w ramach kontroli wewnętrznej na Pływalni ARENA w Żaganiu informuje, iż jakość wody do celów kąpielowych w niecce basenu rekreacyjnego uległa pogorszeniu pod względem bakteriologicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1230) z uwagi na przekroczenie parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w 36°C po 48h.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Żaganiu

mgr inż. Dorothea Prusaczyk
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania