

## KOMUNIKAT

### DLA ODBIORCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA Z URZĄDZENIA WODOCIĄGOWEGO KĄCŁOWA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że w związku ze stwierdzoną obecnością bakterii grupy coli w ilości 23 jtk w 100 ml wody, Escherichia coli w ilości 4 jtk w 100ml wody, przekroczony parametr mętności na poziomie 18 NTU oraz barwa 20 mgPt/l w punkcie poboru w punkcie poboru – budynek mieszkalny, Pan Jan Romanek, Kąclowa 129 ,wydana została decyzja o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Tut. Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z sprawozdaniem cząstkowym z badania próbki wody pobranej w dniu 13.07.2021r. z Urządzenia Wodociągowego Kąclowa stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Z uwagi na powyższe konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień,
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych tj. spłukiwania toalet.



Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Po przeprowadzeniu czyszczenia sieci wodociągowej i po otrzymaniu wyników badań potwierdzających, że woda z Urządzenia Wodociągowego Kąclowa odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu poinformuje niezwłocznie w kolejnym komunikacie.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu

mgr inż. Mateusz Wójcik

Dokument podpisany elektronicznie